



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα 08-11-2022

Αρ.Πρωτ. 31625

Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
Γραφείο: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Γαγάρας Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2413 504379
E-mail: gnl-promithies@ghl.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>>

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ετήσιος Ανοικτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της τιμής(Χαμηλότερη τιμή)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Ημερομηνία: 22-11-2022
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 22-11-2022
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών
ΚΑΕ	Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	0879 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων)
Χρόνος ισχύος προσφορών	1429 (Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων).
	CPV 50413200-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης)
	12.673,50€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 15.715,14€ με Φ.Π.Α.
	έξι(6) μήνες

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
- του Ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/09-03-2021) με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150) .
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ.11389/1993(Β'185) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Ταιριακοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»

- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
- της με αρ. 64233/08.06.2021(Β' 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»

Β) Τις Αποφάσεις

- Το απόσπασμα πρακτικών της 12^{ης}/01-07-2021/Θ.ΕΗΔ.2 με ΑΔΑ: 9ΗΞΨ469066-Μ09 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», «Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατάρτισης και σύνταξης πίνακα προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών-Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2021-2022».
- Το απόσπασμα πρακτικών της 18^{ης}/28-09-2022/Θ.27 με ΑΔΑ: 6ΒΑΩ469066-ΛΣΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», α. Του υπ' αριθμ. πρωτ. 21440/01-08-2022 πρακτικού επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών Ετήσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της επιτροπής σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης», (CPV 50413200-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.715,14€ με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».
- β. Διενέργειας Ετήσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης», (CPV 50413200-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.715,14€ με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».

γ. Έγκριση Πρόσκλησης και όρων αυτής.

δ. Την επικαιροποίηση της αρ. 13808/16.05.2022 (ΑΔΑ: 6Ι5Ι469066-ΦΡΕ) απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού.

- Την αρ. πρωτ. 31877/09-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΒΒ469066-9ΛΗ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης και αρ. δέσμευσης 1165/0 στους ΚΑΕ 0879,1429)

Του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» προκειμένου να προβεί στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

Α/Α 1. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15715,14 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι :

1. Η συντήρηση - αναγόμωση - εργαστηριακός έλεγχος των πυροσβεστήρων (ανά περίπτωση)
2. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας των φωτιστικών ασφάλειας.
3. Η συντήρηση - ο έλεγχος λειτουργίας στις πυροσβεστικές βάνες - δοκιμή υδροστατική στις μάνικες.
4. η συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης - έλεγχος όλων των αισθητήρων πυρανίχνευσης - φαροσειρήνας - μπουτόν - πίνακα πυρανίχνευσης - τροφοδοτικών.

που υφίστανται σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση (Υ1 κτίριο, Υ2 κτίριο, Υ3 κτίριο, Ν1 - Ν2 Συνδ. Πτέρυγα, Διοικητήριο, Κ.Ψ.Υ, κ.λ.π) του Γ.Ν. Λάρισας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να έχουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

1. Να έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ.αριθμ.618/43/13-1-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 52/Β/20-1-2005) καθώς της υπ.αριθμ.17230/671/29-7-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.1218/Β/1-9-2005).
2. Να έχουν πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου
3. Να έχουν πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας
4. Να έχουν πιστοποιητικό Αρμόδιου Επιμελητηρίου
5. Να έχουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης σχετικά με το EN615 της σκόνης, καθώς και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Safety Data Sheet) της πυροσβεστικής σκόνης, που θα περιέχεται στους συγκεκριμένους πυροσβεστήρες.

6. Να έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την εφαρμογή συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 με το εξής πεδίο εφαρμογής «Αναγόμευση, συντήρηση πυροσβεστήρων, συντήρηση - εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας, αυτόματης κατάσβεσης».
7. Να έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015 με το εξής πεδίο εφαρμογής «Αναγόμευση, συντήρηση και επανέλεγχος πυροσβεστήρων, συντήρηση - εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας, αυτόματης κατάσβεσης»
8. Να έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 45001:2018 με το εξής πεδίο εφαρμογής «Αναγόμευση, συντήρηση και επανέλεγχος πυροσβεστήρων, συντήρηση - εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας, αυτόματης κατάσβεσης»
9. Να έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 27001:2013 για την «τεχνική υποστήριξη συστημάτων πυρόσβεσης»
10. Να έχουν πιστοποιητικό ως Κέντρο IS κατά 2010/35/ΕΕ που είναι απαραίτητο για τον επανέλεγχο των φιαλών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα τοπικής εφαρμογής (CO₂)
11. Υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση ικανότητας ότι ο ανάδοχος είναι ικανός για την συντήρηση - αναγόμευση των υπάρχοντων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης μαγειρειών για φωτιές Α και F.
12. Να έχουν πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών (χαμηλής και υψηλής πίεσης).
13. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για όλα τα αντικείμενα του έργου.
14. Να διαθέτει επαρκή εμπειρία στη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και αναγόμευσης - συντήρησης πυροσβεστήρων, καταθέτοντας λίστα με αντίστοιχες επιτυχείς συμβάσεις συντήρησης και πελατολόγιο επί ποινή απόρριψης για όλα τα μέρη που περιγράφονται στο αντικείμενο του έργου.
15. Να διαθέτει προσωπικό με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού Π.Ε. ή μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε. για την εργασία της πυρανίχνευσης καταθέτοντας πρόσφατο πίνακα προσωπικού ΣΕΠΕ.
16. Ο ανάδοχος πρέπει να συμμετέχει στο σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην διακήρυξη και θα γίνει κατακύρωση μειοδοτικά στο σύνολο των εργασιών.
17. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να κάνουν επιτόπια αυτοψία και να λάβουν υπόψη της συνθήκες των εργασιών πριν υποβάλλουν οικονομική προσφορά (θα υποβάλουν βεβαίωση που θα συνοπογράφεται από την τεχνική υπηρεσία).
18. Να υποβληθεί (με ποινή απόρριψης της προσφοράς) φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται με την ίδια σειρά τα ζητούμενα από τις προδιαγραφές ώστε να διευκολυνθεί η επιτροπή στην αξιολόγηση των προσφορών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συντήρηση - αναγόμωση - εργαστηριακός έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη για το κάθε μέσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τύπο, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και το είδος του υλικού που περιέχει.
2. Όλοι οι πυροσβεστήρες με την ολοκλήρωση της συντήρησης / αναγόμωσης / εργαστηριακού ελέγχου θα φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ειδικό συμπαγή και άκαμπτο δακτύλιο στο λαιμό του κλειστρου του εκάστοτε πυροσβεστήρα. Ο εν λόγω δακτύλιος δεν θα μπορεί να «περαστεί» παρά μόνο αν αφαιρεθεί το κλείστρο και θα έχει χρώμα που θα αντιστοιχεί στο έτος συντήρησης
4. Σε περίπτωση που κάποιος πυροσβεστήρας κριθεί ακατάλληλος, θα επιστρέφεται στο εκάστοτε τμήμα , συνοδευόμενος από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ακαταλληλότητας.
5. Εάν κατά την συντήρηση εντοπιστεί πυροσβεστήρας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας (π.χ. χωρίς σήμανση CE, συμπλήρωση χρόνου λειτουργικής ζωής πυροσβεστήρα, κτλ.) αυτός θα αντικατασταθεί με νέο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. Ο συντηρητής θα πρέπει πρώτα να αιτιολογήσει εγγράφως την αναγκαιότητα αντικατάστασης αναφέροντας λεπτομερώς τα στοιχεία του πυροσβεστήρα (τύπος και σειριακός αριθμός), Θα προχωρεί στην αντικατάσταση κατόπιν σχετικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ν.Λ
6. Η συντήρηση θα γίνει σε στάδια έτσι ώστε τα τμήματα (κλινικές) να μην μείνουν ακάλυπτα από πυροσβεστικά μέσα.
7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συλλέξει τους πυροσβεστήρες καθώς και να τους επανατοποθετήσει στο σημείο συλλογής τους.
8. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συλλέξει από όλα τα τμήματα τους πυροσβεστήρες να γίνουν οι ανάλογες εργασίες και να τους τοποθετήσει ξανά στα ενδεδειγμένα σημεία, μεταξύ των ωρών 08:30 έως 14.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή .
9. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου και με πλήρη και αναλυτική ενημέρωση αυτής και παρουσία των υπευθύνων των τμημάτων που θα τοποθετηθούν και θα παραληφθούν.
10. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί σε σχέση με τους τεχνίτες που θα χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και τα επιβαλλόμενα από την εργατική νομοθεσία (αμοιβές, ωράρια εργασίας, αποζημιώσεις, ασφάλιση κ.λ.π.) και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.
11. Οι πυροσβεστήρες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Ψυχαργώ που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Γ.Ν.Λ θα συλλεχθούν από τον Ανάδοχο κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους Υπευθύνους των αντίστοιχων τμημάτων.
12. Ο ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος έναντι των δικαστικών αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού(εξαιτίας μη σωστής συντήρησης ή παράβλεψης) που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες καθώς και έναντι οποιαδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των πυροσβεστήρων από ασθενείς, προσωπικό ή εργαζόμενους του νοσοκομείου. Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που

προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες.

13. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα υλοποιηθεί εντός ενός μήνα από την ανάθεση των εργασιών.
14. Στις υποχρεώσεις του συντηρητή είναι να πραγματοποιήσει έλεγχο καλής λειτουργίας (όπου υπάρχουν):
- έλεγχο καλής λειτουργίας των φωτιστικών ασφαλείας.
 - συντήρηση - έλεγχο λειτουργίας στις πυροσβεστικές βάνες - δοκιμή υδροστατική στις μάνικες.
 - συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης - έλεγχο όλων των αισθητήρων πυρανίχνευσης - φαροσειρήνας - μπουτόν - πίνακα πυρανίχνευσης - τροφοδοτικών.
15. Στην υποχρέωση του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η ενυπόγραφη ενημέρωση στα αντίστοιχα πεδία εργασιών του Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας (όπου αυτό υφίσταται). Το πεδίο εργασιών που αφορά στους Πυροσβεστήρες θα σφραγιστεί από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται το εν λόγω Βιβλίο Ελέγχου, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να το ενυπογράψει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόκτησης του.
16. Ο Ανάδοχος στο τέλος της συντήρησης θα καταθέσει:
- Σφραγισμένο και υπογεγραμμένο Μητρώο Ετήσιας Συντήρησης / Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων για κάθε κτιριολογική εγκατάσταση ξεχωριστά
 - Στο μητρώο θα αναφέρονται κατ' ελάχιστο:
 1. Αύξων αριθμός
 2. Σειριακός αριθμός φιάλης
 3. Κατασκευαστής φιάλης
 4. Περιεχόμενο - είδος και βάρος
 5. Έτος κατασκευής φιάλης
 6. Έτος προηγούμενης Αναγόμωσης
 7. Έτος προηγούμενης Υδραυλικής δοκιμής
 8. Σήμανση CE
 9. Παρατηρήσεις, εξαρτήματα
 - Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στους πυροσβεστήρες θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Αναδόχου. Οι πρωτότυπες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία .
 - Τεχνική Έκθεση ανά κτιριολογική εγκατάσταση, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών (όπως αυτή προκύπτει από την ημερομηνία σύνταξης του μητρώου και των Υπεύθυνων Δηλώσεων), στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τόσο η λειτουργική κατάσταση όσο και το σύνολο:
 - των πυροσβεστικών φωλιών
 - των φωτιστικών ασφαλείας
 - των συστημάτων πυρανίχνευσης

ΕΙΔΟΣ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
Ξηράς κόνεως 1 kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχιο	1	5,50	5,50
Ξηράς κόνεως 1 kgr (Συντήρηση)	Τεμάχιο	1	2,50	2,50
Ξηράς κόνεως 3 kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχιο	1	8,50	8,50
Ξηράς κόνεως 6 kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχια	12	12,00	144,00
Ξηράς κόνεως 12 kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχια	21	18,50	388,50
Ξηράς κόνεως 12 kgr (Συντήρηση)	Τεμάχια	10	6,00	60,00
Ξηράς κόνεως Οροφής 6 kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχιο	1	12,00	12,00
Ξηράς κόνεως Οροφής 12 kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχια	34	18,50	629,00
Ξηράς κόνεως Οροφής 12 kgr (Συντήρηση)	Τεμάχια	7	6,00	42,00
Ξηράς κόνεως Τροχήλατος 25 kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχια	5	45,00	225,00
Ξηράς κόνεως Τροχήλατος 25 kgr (Συντήρηση)	Τεμάχιο	1	6,00	6,00
CO2 2kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχια	9	9,50	85,50
CO2 2kgr (Συντήρηση)	Τεμάχια	15	6,00	90,00
CO2 5kgr (Υδραυλική δοκιμή + Αναγόμευση)	Τεμάχια	270	14,50	3.915,00
CO2 5kgr (Συντήρηση)	Τεμάχια	14	6,00	84,00
ο έλεγχος καλής λειτουργίας των φωτιστικών ασφάλειας	Τεμάχιο		500,00	500,00
η συντήρηση - ο έλεγχος λειτουργίας στις πυροσβεστικές βάνες - δοκιμή υδροστατική στις Μάνικες	Τεμάχιο		500,00	500,00

η συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης - έλεγχος όλων των αισθητήρων πυρανίχνευσης - φαροσειρήνας - μπουτόν - πίνακα πυρανίχνευσης - τροφοδοτικών	Τεμάχιο	1	1900,00	1900,00
CO2 50 Kgr (συστήματος αυτόματης κατάσβεσης, έλεγχος περιεχομένου φιάλης)	Τεμάχια	29	20,00	580,00
CO2 50 Kgr (συστήματος αυτόματης κατάσβεσης, Αναγόμευση)	Τεμάχια	5	200,00	1000,00
CO2 2.5 Kgr Αναγόμευση (φιάλη πιλότος συστήματος αυτόματης κατάσβεσης)	Τεμάχια	4	19,00	76,00
CO2 5 Kgr Αναγόμευση (φιάλη πιλότος συστήματος αυτόματης κατάσβεσης)	Τεμάχια	2	25,00	50,00
Συντήρηση 3 συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης μαγειρείων COOK SAFER TOTAL με κατασβεστικό υλικό K sol- wet chemical ,12 λίτρα (υδραυλική δοκιμή + αναγόμευση),	Τεμάχια	7	160,00	1.120,00
			Σύνολο	11.423,50

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ενδεικτικά μανόμετρα	Τεμάχια	20	3,50	70,00
Κλείστρα πυροσβεστήρων CO2	Τεμάχια	15	13,00	195,00
Κλείστρα πυροσβεστήρων σκόνης	Τεμάχια	15	7,50	112,50
Φλάντζες	Τεμάχια	100	1,40	140,00
Χοάνες CO2	Τεμάχια	10	17,50	175,00
Ρακόρ Αλουμινίου STORZ με ουρά - με βόλτα	Τεμάχια	20	7,50	150,00
Φλάντζες για STORZ	Τεμάχια	20	2,50	50,00
Λάστιχο εκτόξευσης για πυροσβεστήρες σκόνης	Τεμάχια	2	5,00	10,00
Βάσεις πυροσβεστήρων μεταλλικές με τοποθέτηση	Τεμάχια	5	9,50	47,50
Μάνικα πυρόσβεσης 1 3/4" 20 μέτρων 15 BAR πιστοποιημένα	Τεμάχια	4	57,00	228,00
Αυλός ρυθμιζόμενος	Τεμάχια	4	18,00	72,00
			Σύνολο	1250,00

Σύνολο χωρίς φπα 12.673,50 ευρώ , με φπα 15.715,14 ευρώ.

Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ), με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά(χαμηλότερη τιμή)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς να περιέχει εκτός των άλλων που αφορούν την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού Φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 (Άρθρο 22). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται:

α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου,

β) στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο ν.4605/2019 άρθρο 43.

(2) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων τους.

Από τα έγγραφα θα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή και των μελών του οργάνου διοίκησης /νόμιμου εκπροσώπου.

(3) Υπεύθυνες Δηλώσεις με την οποία οι προμηθευτές πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (Ν. 4605/2019 άρθρο 43).

(4) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και ότι θα προσκομίσει άμεσα οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

(5) Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον **συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.(Ν. 4782/2021 Άρθρο 34 παρ.8.).

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης απορρίπτονται.

Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο απορρίπτονται.

Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Παρακαλούμε η προσφορά σας να έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ανωτέρω υλικών, οι δε τιμές τους να είναι εναρμονισμένες με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.), και αυτές που έχουν οριστεί από τα ασφαλιστικά Ταμεία(Ι.Κ.Α., ΟΓΑ, κ.λ.π.) και αφορούν τα εν' λόγω υλικά.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

Εγγυήσεις (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης).

1. Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης

Τρόπος Υποβολής Προσφορών: μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»/ ΑΡ. ΠΡΩΤ..... /Α/Α του είδους για τον οποίο προσφέρουν / Η ημερομηνία διενέργειας / Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email).

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι:

- α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς και
- β) Οικονομικής προσφοράς.

Η μορφή ξεχωριστού φακέλου για τα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Τσακάλωφ 1, Λάρισα ΤΚ 41221, Τμήμα Πρωτοκόλλου).

Τα έγγραφα της προσφοράς που έχουν συνταχθεί από τον αποστολέα, να φέρουν και φυσική υπογραφή.

- Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
- Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα
- Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών

Δημοσιότητα: ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ ΚΗΜΔΗΣ/ www.dypethessaly.gr

Διενέργεια Διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στον παρόντα διαγωνισμό. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή.

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. Συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού καθώς και τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.

Θα ακολουθήσει η διαβίβαση του πρακτικού προς το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λάρισας προς έγκριση. Η αρμόδια επιτροπή δύναται να διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Λάρισας:

- είτε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- είτε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- είτε την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και την έκδοση απόφασης.

Μετά την έγκριση του πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί η έκδοση και ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια (<https://diavgeia.gov.gr>), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και για ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Μετά την εν λόγω ανάρτηση και κοινοποίηση, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των οικονομικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Χρόνος πρόσβασης συμμετεχόντων στις προσφορές: Έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης & κοινοποίησης της απόφασης.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Λόγοι απόρριψης προσφορών:

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα
- β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της
- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
- δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
- ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
- η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016 Άρθρο 90)

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3)

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται.

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

**Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ