



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα 04/11/2022

Αρ.Πρωτ. 31375

Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Γραφείο: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία

Τηλέφωνο: 2413 504379

FAX: 2410 259679

E-mail: gnl-promithies@ghl.gr

Θέμα: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>>

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Ανοιχτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της τιμής(Χαμηλότερη τιμή)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία:22/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ &
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημέρα:Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 22/11/2022

Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα

ΚΑΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΤΜΟΔΟΧΕΙΟΥΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ
ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

1429,0879

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

42164000-6(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ)

28.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 34.720,00€ με Φ.Π.Α.

Χρόνος ισχύος προσφορών

ΚΑΕ 1429:15.000€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 18.600,00€

ΚΑΕ 0879:13.000€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 16.120,00€

έξι(6) μήνες

ΑΔΑ

Αρ. πρωτ. 31879/09-11-2022 , αρ. δέσμευσης 1163/0, ΑΔΑ:
ΨΙ8Β469066-Θ5Γ

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
- του Ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/09-03-2021) με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150) .

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ.11389/1993(Β'185) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β' 1781)
- της με αρ. 64233/08.06.2021(Β' 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»

Β) Τις Αποφάσεις

Το απόσπασμα πρακτικών της 20ΗΣ/27-10-2022 Θ.25 ΑΔΑ:64ΠΥ469066-ΖΨΦ Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» α)Έγκριση σκοπιμότητας & διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης ατμοδοχείου στο δίκτυο ατμού του λεβητοστασίου του Γ.Ν.Λάρισας, κατόπιν Πρόσκλησης συλλογής προσφορών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 34.720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

β) Των υπ' αρ. πρωτ. 24007/02-09-2022 τεχνικών προδιαγραφών .

γ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όρων αυτής.

δ) Ορισμού κριτηρίου κατακύρωσης.

ε) Ορισμού επιτροπής αξιολόγησης - διενέργειας.

στ) Την επικαιροποίηση της αριθ. 23744/31-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΥΠ7469066-9Υ1) απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- Την αρ. πρωτ. 31879/09/11/2022 (ΑΔΑ:ΨΙ8Β469066-Θ5Γ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ. δέσμευσης 1163/0 στους ΚΑΕ 1429,0879)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΤΜΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.720,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ατμοδοχείου στο λεβητοστάσιο (του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά δίνονται παρακάτω), την τοποθέτησή του και τη σύνδεσή του με τις εγκαταστάσεις ώστε να είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Η αποξήλωση του υπάρχοντος (παλαιού) ατμοδοχείου θα γίνει από τον ανάδοχο και θα τοποθετηθεί στον χώρο του νοσοκομείου. Ενδεχομένως να χρειαστεί αποξήλωση της σκεπής για να αποσυναρμολογηθεί το υπάρχον ατμοδοχείο και στην θέση του να τοποθετηθεί το νέο. Όλες οι εργασίες θα γίνουν από τον ανάδοχο.

Οποιοσδήποτε ζημιές προκληθούν ή αποσυναρμολογήσεις ο ανάδοχος θα πρέπει να τις αποκαταστήσει. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη την κατασκευή και τον τρόπο σύνδεσης του παλαιού ατμοδοχείου έτσι ώστε το νέο ατμοδοχείο να εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία του λεβητοστασίου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού του, των παρευρισκομένων και των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ο νόμος ορίζει).

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ(η κατασκευή θα είναι ίδια με το υπάρχον)

1.1 ΑΤΜΟΔΟΧΕΙΟ 4500 LIT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ατμοδοχείου

1. Πληροφορίες ατμοδοχείου		
Τύπος ατμοδοχείου	Κυλινδρικό - οριζόντιο	
Χωρητικότητα	4500	Lit
Πίεση Λειτουργίας	12	bar g
Πίεση Σχεδιασμού	13	bar g
Πίεση Δοκιμής	20,7	bar g
Πρότυπο κατασκευής	PED 2014/68 EEC - EN13445	
2. Γενικές Διαστάσεις		
Ολικό Μήκος (χωρίς μόνωση)	3.450	mm
Διάμετρος (χωρίς μόνωση)	1.280	mm
Ολικό Ύψος	2.000	mm
Ποιότητα Υλικού κατασκευής	P355GH	
Μόνωση	Rockwool 50 mm@80 Kg/m ³	
Προστασία μόνωσης	Αφαιρητά φυλλα αλουμινίου πάχους 0,6 mm	
Ωτία ανάρτησης	Δύο	
Έδραση	Μεταλλική βάση	

1.2 Αναμονές ατμοδοχείου

a/a	Περιγραφή	ΣΕ Τ
1	Αναμονή για επιθεώρηση (ανθρωποθυρίδα)	1
2	Αναμονές για ένδειξη στάθμης (2 τεμάχια)	1
3	Αναμονή για θερμόμετρο ,αναμονή εξισορρόπησης ατμού	2
4	Αναμονή για έξοδο ατμού	1
5	Αναμονή για είσοδο ατμού και από τις δύο πλευρές	2
6	Αναμονή για είσοδο νερο	1
7	Αναμονές για όργανα στάθμης	1
8	Αναμονή για ασφαλιστικό υπερπίεσης ατμού σε δυο σημεία	2
9	Αναμονή για στρατσώνα -εκκένωση	1

1.3 Εξοπλισμός ατμοδοχείου

a/a	Περιγραφή	ΣΕΤ	
1	Ασφαλιστικό Υπερπίεσης Ατμού Ελατηρίου, Full-Lift , Open Bonnet με ελατήριο και πιστοποιητικό δοκιμής και ρυθμισμένο στην επιθυμητή πίεση εκτόνωσης. Σύνδεση : Φλάντζες (flanges acc to DIN PN16) Κατηγορία Πίεσης : PN 16 Ενεργοποίηση : Ελατήριο	1	
2	Μπουκάλα φυγοκεντρικού διαχωρισμού Μπουκάλα φυγοκεντρικού διαχωρισμού του ατμού. Η μπουκάλα αφαιρεί την επιπρόσθετη υγρασία του ατμού, έτσι ώστε η ξηρότητα του κεκορεσμένου ατμού να πλησιάζει το 99%. (θα αντικαταστήσουν τοις δυο υπάρχουσες και θα τοποθετηθούν στο ίδιο σημείο. Οι υπάρχουσες μπουκάλες είναι 80 εκατοστά ύψος και 40 εκατοστά πλάτος περίπου)	2	
3	Στρατσώνα πυθμένος χειροκίνητη Για τη συνεχή αποβολή των ιζημάτων (επικαθήσεων αλάτων) <ul style="list-style-type: none"> • Ευθείας ροής - ειδικά για στρατσωνισμό Ατμοπαραγωγού • Σύνδεση Φλαντζωτή • Κατηγορία πίεσης: PN40 DN 32 	1	
4	Ατμοπαγίδα πλωτήρος Ατμοπαγίδα πλωτήρος τοποθετούμενη στο κάτω μέρος του ατμοδιαχωριστή για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων.	2	
5	Οπτικός υαλοδείκτης βαρέως τύπου με τρεις κρουούς	1	

6	Αντεπίστροφο ατμού για τους ατμοφράκτες εισόδου και εξόδου του ατμοδοχείου(PN 16 DN 65)	2	
7	Μανόμετρο ένδειξης πίεσης ατμού γλυκερίνης μαζί με σιφώνι φ 200 (στο μπροστινό μέρος και σε σημείο ευδιάκριτο) Σύνδεση : BSP Κλάση πίεσης : PN16	1	
8	Φίλτρο ύδατος περίπου 1 ίντσα με αντεπίστροφη βαλβίδα Φίλτρο ύδατος τροφοδοσίας νερού , ορειχάλκινο Κλάση πίεσης : PN10	1	
9	Κεντρικός ατμοφράκτης Φυσούνας ευρωπαϊκού τύπου Σύνδεση : Φλαντζωτή Κατηγορία Πίεσης : PN 16 DN 65 (με ενσωματωμένο γρασαδώρο και ρύθμιση εμβόλου)	2	
10	Σύστημα Ελέγχου Υπερθέρμανσης Ατμού με Θερμοστοιχείο τοποθετημένο στην έξοδο του ατμού και Controller στον πίνακα με σειρήνα, φάρο, καλωδίωση και ασφάλεια. Ο πίνακας θα τοποθετηθεί στην βάση στήριξης της και σε σημείο που θα φαίνεται.	1	

11 Ατμοφράκτης φυσούνα ευρωπαϊκού τύπου

Σύνδεση φλατζωτή

Κατηγορία πίεσης PN 16 DN 25 (ενδεικτική διάσταση για χειροκίνητη εκτόνωση ατμού) .

TEM. 1

12 Αναμονή εξισορρόπησης ατμοδοχείου με ατμοφράκτη PN 16 DN 25

1.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει και να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες :

1. Μεταφορά των νέων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου
2. Αποξήλωση του παλιού εξοπλισμού εντός του χώρου του νοσοκομείου
3. Τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού εντός του λεβητοστασίου
4. Διασύνδεση του νέου εξοπλισμού με τα υφιστάμενα δίκτυα
5. Θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού
6. Εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου
7. Παράδοση του λεβητοστασίου στην πρότερη κατάσταση
8. Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν από τον ανάδοχο και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Οι συνδέσεις θα γίνουν κατά τον ίδιο τρόπο που ήταν και το παλιό ατμοδοχείο.
9. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν όσο δυνατόν πιο σύντομα γίνεται για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην τροφοδοσία ατμού του νοσοκομείου.

2 .ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1 ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ατμοδοχείο θα συνοδεύεται από Εγγύηση οχτώ (8) Ετών . Τα επιμέρους εξαρτήματα / όργανα τα οποία φέρει το ατμοδοχείο καλύπτονται από την εγγύηση του οίκου κατασκευής τους και αντικαθίστανται ή επισκευάζονται με ευθύνη της εταιρείας . Ακόμα το ατμοδοχείο καλύπτεται με Εγγύηση κατασκευαστή δια την συνεχή διαθεσιμότητα πλήρους Σετ Ανταλλακτικών προς άμεση αποστολή και τοποθέτηση τους εντός 24 ωρών καθώς και Εγγύηση διαθεσιμότητας Ανταλλακτικών δια 10 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς .

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το ατμοδοχείο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις εγκαταστάσεις μας και θα ρυθμιστεί αναλόγως από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρίας.

Όλα τα προσφερόμενα είδη συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και από τα απαραίτητα μηχανολογικά-ηλεκτρολογικά σχέδια.

2.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

Τα προσφερόμενα είδη θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και καταλληλότητας, σήμανση CE καθώς και από σχετική δήλωσή ότι όλες οι κατασκευές έχουν γίνει σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα, Κανονισμούς και Διατάξεις που διέπουν σχετικές κατασκευές.

Το ατμοδοχείο πρέπει να συνοδεύεται μεταξύ άλλων και από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Κατασκευής PED acc. to EN / Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68 & Σήμανση CE.
2. Πιστοποιητικό , Υδραυλική δοκιμή, Μελέτη , Σχεδιασμός και Κατασκευή από το **Third party inspection**
3. Πιστοποιητικά Ελασμάτων & Αυλών κατά DIN 17155/17175 3.1.C. (Δυτικό-ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικά κατασκευής και επιθεώρησης από το **Third party inspection**.
4. Πιστοποιητικό Κατασκευαστή όπου αναφέρονται οι αριθμοί Έγκρισης- Ελέγχου & Πιστοποίησης Ηλεκτροσυγκολλητών & Διαδικασιών από το **Third party inspection**
5. Πιστοποιητικό **ISO 9001** από το **Third party inspection**
6. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ όπου θα φαίνεται η νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης καθώς επίσης και ειδική άδεια λεβητοποιείου όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εταιρεία είναι σε θέση να κατασκευάσει ατμολέβητες /ατμογεννήτριες/ ατμοδοχεία παρόμοιους με τους ζητούμενους.
7. Πιστοποιητικό - Βεβαίωση του φορέα που έχει την εποπτεία της οδηγίας ότι η εταιρία μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο τύπο ατμοδοχείου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην έγκριση

σχεδιασμού.

2.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην φάση διενέργειας του διαγωνισμού θα πρέπει να συμπεριληφθούν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

- 1) Πιστοποιητικό ποιότητας (κατά ISO 9001) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα
- 2) Πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού για τον προτεινόμενο τύπο ατμοδοχείου, σύμφωνα με τον πρότυπο EN13445 και την οδηγία 2014/68.
- 3) Βεβαίωση φορέα που έχει την εποπτεία της οδηγίας, ότι η εταιρία μπορεί να προσφέρει τον συγκεκριμένο τύπο ατμοδοχείου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην έγκριση σχεδιασμού.
- 4) Έντυπα του εξοπλισμού λειτουργίας και ασφαλείας που θα συνοδεύουν την κατασκευή και στα οποία θα φαίνεται με ευκρίνεια ο κατασκευαστής καθώς και η σήμανση CE όπως και η χώρα προέλευσης.
- 5) Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει οργανωμένο και ειδικευμένο συνεργείο για την εκτέλεση των εργασιών. **Προς απόδειξη των προαναφερομένων** θα καταθέσει στο φάκελο της προσφοράς του, κατάσταση επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες **επαγγελματικές άδειες εργασίας & πιστοποιητικά του προσωπικού**
- 6) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών από την ημέρα ανάθεσης του έργου.
- 7) Prospectus του προσφερόμενου μηχανήματος, καθώς και διαστάσεις και βάρος προσφερόμενου μηχανήματος.
- 8) Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παρόμοιων εργασιών-ατμοδοχείου, στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
- 9) Οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του ατμοδοχείου και δεν προβλέπεται σε αυτές τις προδιαγραφές ο ανάδοχος υποχρεούται να το επισημάνει και να το υλοποιήσει.
- 10) Ο χρόνος εγγύησης μηχανήματος θα είναι 8 (οκτώ) έτη και ο ανάδοχος σε αυτό το διάστημα θα έχει και τη συντήρηση του ατμοδοχείου.
- 11) Ο χρόνος ανταπόκρισης για την αποκατάσταση πιθανής βλάβης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 18 ώρες.
- 12) Να υποβληθεί (με ποινή απόρριψης της προσφοράς) φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται με την ίδια σειρά τα ζητούμενα από τις προδιαγραφές ώστε να διευκολυνθεί η επιτροπή στην αξιολόγηση των προσφορών.
- 13) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) που θα υπογράψει νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, στην οποία θα δηλώνονται με σαφήνεια τα εξής:
 - α) Έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται πλήρως.
 - β) Ότι το ατμοδοχείο πληροί όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας και ότι είναι σύμφωνος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις.
 - γ) Ότι επισκέφθηκε τον χώρο του λεβητοστασίου και έλαβε γνώση των συνθηκών που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση επίσκεψης που θα λαμβάνει από την τεχνικ'η υπηρεσία.
 - δ) Ότι μπορεί να τοποθετηθεί στην υπάρχουσα μεταλλική βάση στήριξης (είναι ικανή να αντέξει το βάρος του ατμοδοχείου).

2.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

1. Πίεση λειτουργίας 13 bar και πίεση υδραυλικής δοκιμής 20 bar
2. Ποιότητα υλικών P355GH
3. Ξηρότητα του ατμού >99%
4. Ποιότητα Αυλών P235GH
5. Πρότυπο κατασκευής EN13445
6. Έλεγχος κατασκευής EN13445
7. Ύπαρξη ατμοδιαχωριστή στο ατμοδοχείο

2.5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ

- 1) Πιστοποιητικό CE
- 2) Αριθμός εγκρίσεως σχεδίου για την κατασκευή
- 3) Μηχανολογικό σχέδιο θεωρημένο από τον φορέα ελέγχων ως προς την ακρίβεια του.
- 4) Πιστοποιητικό παρακολούθησης κατασκευής από τον ίδιο φορέα.
- 5) Οδηγίες χρήσεως για το ατμοδοχείο καθώς και τον παρακείμενο εξοπλισμό.
- 6) Πιστοποιητικό καταλληλότητας από όλες τις διατάξεις ασφαλείας που είναι προσαρμοσμένες στο ατμοδοχείο .

7) Ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ 28.000,00 ευρώ. Με ΦΠΑ 34.720,00 ευρώ

Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ), με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά(χαμηλότερη τιμή)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς να περιέχει εκτός των άλλων που αφορούν την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα:

(1)Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού Φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 (Άρθρο 22). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται:

α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου,

β) στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο ν.4605/2019 άρθρο 43.

(2) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων τους .

Από τα έγγραφα θα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης , καθώς και η θητεία του/των ή και των μελών του οργάνου διοίκησης /νόμιμου εκπροσώπου.

(3)Υπεύθυνες Δηλώσεις με την οποία οι προμηθευτές πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν(ν. 4605/2019 άρθρο 43)

(4)Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και ότι θα προσκομίσει άμεσα οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

(5)Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον **συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. (Ν. 4782/2021 Άρθρο 34 παρ.8.).

(6)Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση (CE).

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας.

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης απορρίπτονται.

Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο απορρίπτονται.

Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Παρακαλούμε η προσφορά σας να έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ανωτέρω υλικών, οι δε τιμές τους να είναι εναρμονισμένες με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.), και αυτές που έχουν οριστεί από τα ασφαλιστικά Ταμεία(Ι.Κ.Α., ΟΓΑ, κ.λ.π.) και αφορούν τα εν' λόγω υλικά.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην πρόσκληση μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης

Τρόπος Υποβολής Προσφορών: μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»/ ΑΡ. ΠΡΩΤ..... /Α/Α του είδους για τον οποίο προσφέρουν / Η ημερομηνία διενέργειας / Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email).

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι: α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς και β) Οικονομικής προσφοράς. Η μορφή ξεχωριστού φακέλου για τα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, **επί ποινή απορρίψεως**, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**Οικονομική προσφορά**» και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Τσακάλωφ 1, Λάρισα ΤΚ 41221, Τμήμα Πρωτοκόλλου)

Τα έγγραφα της προσφοράς που έχουν συνταχθεί από τον αποστολέα, να φέρουν και φυσική υπογραφή.

- Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
- Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα
- Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών

Δημοσιότητα: ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ ΚΗΜΔΗΣ/ www.dypethessaly.gr

Διενέργεια Διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στον παρόντα διαγωνισμό. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή.

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. Συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού καθώς και τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.

Θα ακολουθήσει η διαβίβαση του πρακτικού προς το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λάρισας προς έγκριση. Η αρμόδια επιτροπή δύναται να διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Λάρισας:

- είτε την **κατακύρωση** του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- είτε τη **ματαίωση** των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- είτε την **οριστική** ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και την έκδοση απόφασης.

Μετά την έγκριση του πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί η έκδοση και ανάρτηση της απόφασης στη **Διαύγεια** (<https://diavgeia.gov.gr>), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και για ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Μετά την εν λόγω ανάρτηση και κοινοποίηση, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των οικονομικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές

Χρόνος πρόσβασης συμμετεχόντων στις προσφορές: Έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης & κοινοποίησης της απόφασης

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Λόγοι απόρριψης προσφορών:

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα
- β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της

- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
- δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ´ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
- ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
- η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016 Άρθρο 90)

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3)

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται .

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

**Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ