



ΛΕΡΟΣ: 7/12/2023  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14422/11-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –  
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

ΑΔΑ:  
CPV: 50530000-9

Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω  
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : Παγιοπούλου Θεοδότη  
Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1  
E-mail: [promithies2@leros-hospital.gr](mailto:promithies2@leros-hospital.gr)

### Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο -122-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθ. 14201/4-12-2023 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ:91Γ46904Ρ-Δ96) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθ. 1361/4-12-2023 (ΑΔΑ:9Ρ1646904Ρ-1ΕΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του Βιολογικού Καθαρισμού Λεπίδων:

#### Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ (προ ΦΠΑ) για ένα έτος	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ (προ ΦΠΑ) για 15 μήνες (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 3μηνιας προαίρεσης )
1.	Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού στο χώρο των Λεπίδων	18.000,00 €	22.500,00 €
	<b>ΦΠΑ 24%</b>	4.320,00 €	5.400,00 €
	<b>ΠΡΟΫΠ. ΣΥΝΟΛΟΥ συμπ/νου ΦΠΑ</b>	22.320,00 €	27.900,00 €

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Βιολογικού Καθαρισμού στα Λέπια Λέρου.

Η επεξεργασία των λυμάτων στον ανωτέρω βιολογικό καθαρισμό γίνεται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με την χρήση βιοφορέων.

Επειδή η υπηρεσία μας δε διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση του Βιολογικού Καθαρισμού και προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του και η προστασία του

περιβάλλοντος, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησής του σε εξωτερικό συνεργάτη.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθώς επίσης και να ρυθμίζει τις λειτουργικές παραμέτρους αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, για την οποία καθίσταται υπεύθυνος έναντι του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ-Λέρου και των εποπτευουσών Υπηρεσιών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των μηχανημάτων, καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία Νοσοκομείου Λέρου, λίστα με τις εργασίες που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα είναι τα γνήσια των εργοστασίων κατασκευής του κάθε μηχανήματος, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Η όλη διεργασία θα πρέπει να επιβλέπεται από διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση και λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών αντίστοιχου ισοδύναμου πληθυσμού.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Βιολογικού Καθαρισμού στα Λέπιδα Λέρου.

Η επεξεργασία των λυμάτων στον ανωτέρω βιολογικό καθαρισμό γίνεται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με την χρήση βιοφορέων.

Επειδή η υπηρεσία μας δε διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση του Βιολογικού Καθαρισμού και προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του και η προστασία του περιβάλλοντος, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησής του σε εξωτερικό συνεργάτη.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθώς επίσης και να ρυθμίζει τις λειτουργικές παραμέτρους αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, για την οποία καθίσταται υπεύθυνος έναντι του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ-Λέρου και των εποπτευουσών Υπηρεσιών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων των κατασκευαστών των μηχανημάτων, καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία Νοσοκομείου Λέρου, λίστα με τις εργασίες που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα είναι τα γνήσια των εργοστασίων κατασκευής του κάθε μηχανήματος, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Η όλη διεργασία θα πρέπει να επιβλέπεται από διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση και λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών αντίστοιχου ισοδύναμου πληθυσμού.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οι εργασίες συντήρησης και λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού που θα αναλάβει ο ανάδοχος είναι οι εξής:

## 1. Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών των Εγκαταστάσεων.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται στις εγκαταστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία τους και να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Πιο αναλυτικά:

- 1.1 Σε καθημερινή βάση θα συμπληρώνεται το ημερολόγιο λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης, στο οποίο θα καταγράφονται ποιοτικές παράμετροι, όπως οσμή, χρώμα, ύπαρξη αφρών, επιπλεόντων καθώς και οι παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου, ανάλογα με τα όργανα που υφίστανται ή θα εγκατασταθούν, όπως παροχή, θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, συγκέντρωση στερεών. Θα καταγράφονται επίσης οι βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του αερισμού, την λειτουργία των αντλιών καθώς και του αντλιοστασίου διάθεσης. Επίσης, στο ημερολόγιο λειτουργίας, θα καταγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με ασυνήθιστη συμπεριφορά του εξοπλισμού.

Το ημερολόγιο λειτουργίας θα βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμο για κάθε έλεγχο από τον Εργοδότη αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασμό και με αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων λυμάτων, της επεξεργασμένης εκροής κλπ.), ο ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας. Επίσης, θα προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, για την αποκατάσταση προβλημάτων και την επαναφορά της κάθε εγκατάστασης σε κατάσταση καλής λειτουργίας που επίσης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας.

- 1.2 Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης, ο ανάδοχος θα αποστέλλει, σε μηνιαία βάση, με δική του μέριμνα, ευθύνη και έξοδα, δείγμα επεξεργασμένων λυμάτων σε διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, τα αποτελέσματα των οποίων θα κοινοποιούνται στο ΚΥΤ. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων ο ανάδοχος θα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο σε διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας, στο οποίο θα καταγράφονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

**Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.**

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται τα επιτρεπτά όρια συγκεκριμένων παραμέτρων στην εκροή, που πρέπει να τηρούνται :

**Πίνακας 1: ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ**

Παράμετρος	Βιολογικός καθαρισμός Νοσοκομείου Λέρου
BOD <sub>5</sub>	≤30 mg/l
COD	≤120 mg/l
Αιωρούμενα στερεά	≤40 mg/l
Ολικό Άζωτο	≤10 mg/l
Ολικός Φώσφορος	≤10 mg/l
Λίπη – Έλαια	0 mg/l
Επιπλέοντα στερεά	0
Διαλυμένο Οξυγόνο	> 5 mg/l
Ολικά κολοβακτηριοειδή	<500/100ml
Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή	<100/100ml

Το 95% των δειγμάτων θα βρίσκεται εντός των παραπάνω ορίων

- 1.3 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη ρύθμιση της ποσότητας εξαγωγής περίσσειας ιλύος και την αποτελεσματική απομάκρυνσή της από τις δεξαμενές των εγκαταστάσεων. Η ποσότητα της περίσσειας ιλύος θα καταγράφεται στο ημερολόγιο λειτουργίας κάθε εγκατάστασης.
- 1.4 Σε μηνιαία βάση ο ανάδοχος θα συμπληρώνει φύλλο αναφοράς σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης, στο οποίο θα επισυνάπτει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων
- 1.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει το Νοσοκομείο Λέρου άμεσα σχετικά με τις τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, και να συμμορφώνεται με την απόφαση των αρμόδιων αρχών, όσον αφορά στο είδος και στο χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων εφόσον οι επιπτώσεις οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες των επανορθωτικών μέτρων βαρύνουν τον Ανάδοχο.

## 2. Συντήρηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων

- 2.1 Με την έναρξη της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Οποιαδήποτε βλάβη στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα καταγραφεί. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει έκθεση με όλες τις διαπιστώσεις και καταγραφές που πραγματοποίησε και να υποβάλει προτάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών και την εν γένει καλή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού, καθώς και κοστολόγηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Το κόστος αυτών των επεμβάσεων θα βαρύνει τον ανάδοχο.
- 2.2 Η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, του χρησιμοποιούμενου κατά τη λειτουργία της κάθε εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του και με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης των βασικών ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού, τα οποία απαιτούν αλλαγή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τους κατασκευαστές τους στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, βαρύνει τον Ανάδοχο.
- 2.3 Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και θα περιλαμβάνουν:
  - Καθαρισμό των εσχάρων και απομάκρυνση άμμου από τις δεξαμενές εξάμωσης. Τα παραπροϊόντα αυτά θα απομακρύνονται από την κάθε εγκατάσταση με μέσα και έξοδα του ανάδοχο.
  - Έλεγχο και συντήρηση φυσητήρων (αλλαγή λαδιών κάθε 1500 ώρες και καθαρισμός/αλλαγή φίλτρων).
  - Έλεγχο, συντήρηση και καθαρισμό των αντλιών και των ηλεκτροκινητήρων.
  - Έλεγχο λειτουργίας των δεξαμενών αερισμού και καθίζησης καθώς και καθαρισμό των υπερχειλιστών αυτών.
  - Έλεγχο λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των ηλεκτρονόμων, θερμικών διακοπών, ασφαλειών, ρελέ που βρίσκονται εντός των ηλεκτρικών πινάκων για τη λειτουργία του αυτοματισμού των Βιολογικών Καθαρισμών. Μέτρηση αντίστασης κυκλωμάτων για έλεγχο διαρροών.
  - Επιθεώρηση – καθαρισμό – έλεγχο επαφών και διακοπών (φλοτεροδιακοπών)
  - Αντικατάσταση των διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών εντός των ηλεκτρικών πινάκων, δηλαδή ρελέ, θερμικά, ασφάλειες κ.α. σε περίπτωση που παρουσιάσουν δυσλειτουργία
  - Η επισκευή ή αντικατάσταση των ηλεκτροκινητήρων (αν παρουσιάσουν πρόβλημα) καθώς και η αντικατάσταση μικροϋλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα υλικά τα οποία θα απαιτούνται για αντικατάσταση ή χρήζουν επισκευή καθώς και τα μηχανήματα που χρήζουν επισκευή από την εκάστοτε αντιπροσωπεία θα κοστολογούνται ξεχωριστά. Το δε κόστος θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η αποσυναρμολόγηση/επανατοποθέτηση θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο

- Μικροεπισκευή των οργάνων αν παρουσιάσουν πρόβλημα.
- Οι εργασίες εκκένωσης των δεξαμενών αερισμού και προεπεξεργασίας που θα απαιτηθούν, για καθαρισμό ή σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος, θα γίνονται από τον ανάδοχο.
- Γρασάρισμα, έλεγχο, αλλαγή και συμπλήρωση ελαίου Η/Μ εξοπλισμού.
- Εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση και ασφάλεια του χώρου των εγκαταστάσεων.
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση φθορών, ελλείψεων ή βλαβών που έχουν διαπιστωθεί και αφορούν την ασφαλή και κανονική λειτουργία.

2.4 Ο Ανάδοχος θα είναι σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, επί 24ώρου, για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας, να επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της μονάδας με το προσωπικό του αναδόχου.

2.5 Εάν κατά της σύμβασης διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου απειθαρχου ή και μη τίμιου μέλους (τεχνικού υπαλληλικού, εργατικού προσωπικού του Αναδόχου). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

2.6 Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών των αντλιοστασίων που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή, εκτός των περιπτώσεων που έχει επιδείξει σοβαρή αμέλεια (π.χ. παράλειψη κλειδώματος, λάθη χειρισμών στον πίνακα ελέγχου κ.λπ.)

### 3. Όροι

- 3.1 Η ανάδοχη εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει επίκαιρη (έγκυρη) πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, ISO 16000 και OHSAS 18001.
- 3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του.
- 3.3 Να είναι πιστοποιημένη ως προς τη Συντήρηση, Λειτουργία και Παρακολούθηση Βιολογικών Καθαρισμών τη Συντήρηση, Λειτουργία, Παρακολούθηση Συστημάτων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού την Εμπορία Εξοπλισμού Διαχείρισης Υγρών & Στερεών Αποβλήτων, Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού, Απολύμανσης και Χλωρίωσης Δικτύων Πόσιμου Νερού.
- 3.4 Επίσης να διαθέτει πτυχιούχο Χημικό Μηχανικό με εμπειρία στους βιολογικούς καθαρισμούς, ως εποπτεύοντα.

**Το Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ έχει το δικαίωμα προαίρεσης έως τρεις (3) μήνες, με το τίμημα και τις υπηρεσίες που αναλογούν, βάσει της σύμβασης που θα συναφθεί για το ένα έτος.**

Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	0887.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ για ένα έτος	18.000,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ 24% για ένα έτος	22.320,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης (3 μηνών)	22.500,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ 24% συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης (3 μηνών)	27.900,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών	Τρίτη 19/12/2023, ώρα 11:00'
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού	Τρίτη 19/12/2023, ώρα 12:00'
Τρόπος υποβολής προσφορών	<b>Με e-mail, σε ένα από τα παρακάτω:</b> <a href="mailto:promithies@leros-hospital.gr">promithies@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies1@leros-hospital.gr">promithies1@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies2@leros-hospital.gr">promithies2@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies3@leros-hospital.gr">promithies3@leros-hospital.gr</a> <b>ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο)</b> (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υπηρεσιών	Κόστος Υπηρεσιών € χωρίς ΦΠΑ, για ένα έτος

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας
  - Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
  - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
  - Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων
  - Φόρος 8% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων (για υπηρεσίες)
- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00 €, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινής απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο (τελευταίου τριμήνου)
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί δικαστικής φερεγγυότητας (τελευταίου τριμήνου)
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η αναθέτουσα αρχή έχει το μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για διάστημα τριών (3) μηνών μέγιστο, με το κόστος που αναλογεί, βάσει της αρχικής σύμβασης, και με τις ίδιες προδιαγραφές και υποχρεώσεις.

**Κανόνες Δημοσιότητας**

- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://diavgeia.gov.gr/>(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
- Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital.gr](http://www.leros-hospital.gr), στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

**ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ****ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ****Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ****ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ