

ΠΡΟΣ: ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφ 2682045042

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ : Φ.831/815
Σ.272
Ακτιο, 23 Φεβ 24

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ' Αριθμ. 05/2024)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014310677
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014310726
γ. Αρ. Πρωτ 302/10-01-2024/ΕΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 6ΛΜΞΟΞΤΒ-ΑΙΒ

1. Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, προσκαλούνται οι οικονομικοί φορείς του πίνακα αποδεκτών για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο τις εργασίες σε αντλιοστάσιο (CPV: 45232152-2), εκτιμώμενης αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€), σύμφωνα με τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β» της παρούσας.

2. Υπόψη εργασία απαλλάσσεται ΦΠΑ (απαλλαγή στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τις ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ βάσει του Ν.2859/00 Αρθ.27).

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

4. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται εντός σαράντα (40) ημερών και εκκινεί από την επόμενη της ημερομηνίας σύναψης του συμφωνητικού.

β. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Μονάδας. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

γ. Χρόνος ισχύος προσφοράς: Δύο (2) μήνες

δ. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

ε. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η **6^η Μαρτ 24**. Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται.

στ. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Οι οικονομικοί φορείς του πίνακα αποδεκτών που προσκαλείται με την παρούσα.

ζ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στη διεύθυνση οικ.myfobakt@haf.gr: Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή (μη επεξεργάσιμη – pdf):

(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην οποία συμμετέχει και να αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης.

(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης, αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73.

(γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του άρθρου 74 του Ν. 4412/16.

(2) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά **έγγραφα** σύστασης και **νόμιμης εκπροσώπησης** του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

(3) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά **φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(4) Τεχνική προσφορά από την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση της προσφερόμενης υπηρεσίας με τις προδιαγραφές και τους όρους, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια.

(5) Οικονομική προσφορά, ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α».

η. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης:

(1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών, αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΥΠ.

(2) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά, η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

(3) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του συμφωνητικού. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του σε μορφή IBAN, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

θ. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

(1) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής/καλής εκτέλεσης εργασιών του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.

(2) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του προμηθευτή στο Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΜΥ FOB Ακτίου : 1011.2040000000.0019) βάση γ' σχετικής .

(3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

ι. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με εντολή πληρωμής μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος από τη Διαχείριση Δαπανών της ΜΥ FOB Ακτίου, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

ια. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα τα άρθρα 217, 218 και 220 Ν.4412/16.

ιβ. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

5. Πληροφορίες: Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαδημητρίου Ζώης, Τμ. Οικονομικού ΜΥ FOB Ακτίου, τηλεφ. επικοινωνίας: 2682045042.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δκτής

Ασμίας(ΥΤΑ) Παπαδημητρίου Ζώης

Σμχος(Ι) Βασίλειος Ασημακόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

«Β» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«TMN Engineering Co», ΑΦΜ 801178791, Κύπρου 2, Παλλήνη, 15351, τηλ 2100102399, 6946954184, email: info@tmn-engineering.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, τηλ 2103291200, email: tee@central.tee.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ/Τμ. Οικονομικού/Τμ. Προμηθειών

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.831/815

Άκτιο, 23 Φεβ 24

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:

ΑΦΜ:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

A/A	CPV	Περιγραφή Είδους	MM	Ποσ	Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. (%)
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :							
Φ.Π.Α. (€) :							
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :							

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

2. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

Ο ΕΟΥ

Επγός (Ο) Άγγελος Πετρούδης

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/815

Ακτιο, 23 Φεβ 24

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων στο δυτικό αντλιοστάσιο καυσίμων του Α/Δ Ακτίου.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στο χώρο των δυτικών καυσίμων παραλαμβάνεται καύσιμο JP-8 με υπόγειο αγωγό 6'' μήκους 7 Km από τις δεξαμενές των κεντρικών καυσίμων (περιοχή εκτός Α/Δ Ακτίου), το οποίο αποθηκεύεται σε τρεις δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 1.200 m³ ως ακολούθως:

- α. Δ7, χωρητικότητας 300 m³
- β. Δ8, χωρητικότητας 300 m³
- γ. Δ9, χωρητικότητας 600 m³

Κατά την είσοδο του καυσίμου στην εγκατάσταση του αντλιοστασίου των δυτικών καυσίμων, αυτό διέρχεται από το φίλτρο κάδου και εν συνεχεία από φιλτροδιαχωριστή, είτε παρακάμπτοντας αυτόν αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί για τεχνικούς λόγους, καταλήγει σε μια από τις ανωτέρω δεξαμενές αποθήκευσης.

Κατά τη διαδικασία φόρτωσης σε Β/Ο το καύσιμο οδηγείται με την βοήθεια μιας εκ των δυο αντλιών φόρτωσης μέσω ενός εκ των δυο φιλτροδιαχωριστών ΦΔ_1 ή ΦΔ_2 στο «δυτικό γεμιστήριο φόρτωσης Β/Ο» με παροχή φόρτωσης 2Χ 60 m³/hour.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο σύστημα εισόδου δεν λειτουργεί η ηλεκτροβαλβίδα QVFD του φιλτροδιαχωριστή νερού εισόδου ΦΔΕισ_3, ούτε η ηλεκτροβαλβίδα παράκαμψης BCVF. Απαιτείται συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Δεν λειτουργεί ο υπ' αριθμό 1 φιλτροδιαχωριστής εξόδου ΦΔΕξ_1. Απαιτείται συντήρηση της ηλεκτροβαλβίδας QVFD, λύση, καθαρισμός των βοηθητικών σωληνογραμμών SS 1/8'' και επανατοποθέτησή τους.

Ο υπ' αριθμό 2 φιλτροδιαχωριστής νερού εξόδου ΦΔΕξ_2 φαίνεται να λειτουργεί κανονικά, αλλά απαιτείται αναλυτικός έλεγχος και ενδεχόμενη συντήρηση.

Μετά την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται να γίνει γενικός επανέλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία (commissioning start up), προκειμένου το δυτικό αντλιοστάσιο καυσίμων του Α/Δ Ακτίου να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου: «Αποκατάσταση κακοτεχνιών έργου βελτίωσης

εγκαταστάσεων καυσίμου στο Α/Δ της Πρέβεζας», που επισυνάπτεται συνημμένα για ενημέρωση.

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, ενώ με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί όλα τα πλεονάζοντα υλικά και να έχει γίνει σχολαστικός καθαρισμός ολόκληρου του χώρου του δυτικού αντλιοστασίου καυσίμων του Α/Δ Ακτίου.

Στην εργασία αποκατάστασης της λειτουργίας των ηλεκτροβαλβίδων QVFD και παράκαμψης BCVF περιλαμβάνονται (πέραν της εργασίας) και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την έντεχνη και σωστή συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Ομοίως, στην εργασία αποκατάστασης της λειτουργίας του φιλτροδιαχωριστή εξόδου περιλαμβάνονται (πέραν της εργασίας) και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την έντεχνη και σωστή συντήρηση της ηλεκτροβαλβίδας QVFD του φιλτροδιαχωριστή εξόδου ΦΔΕΞ_1, η λύση και ο καθαρισμός των βοηθητικών σωληνογραμμών SS 1/8" καθώς και η επανατοποθέτησή τους. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ο αναλυτικός έλεγχος καθώς και η ενδεχόμενη συντήρηση του υπ' αριθμό 2 φιλτροδιαχωριστή νερού εξόδου ΦΔΕΞ_2.

Στην εργασία γενικού επανελέγχου λειτουργίας μετά από την αποκατάσταση των βλαβών στο δυτικό αντλιοστάσιο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

α. Η δοκιμαστική λειτουργία και ο έλεγχος του συνόλου των εγκαταστάσεων του δυτικού αντλιοστασίου καυσίμων του Α/Δ Ακτίου, συμπεριλαμβανομένου και του υφιστάμενου συστήματος PLC.

β. Η αποκατάσταση βλαβών-παρατηρήσεων μικρής έκτασης που ενδεχομένως θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μικροϋλικών.

γ. Η υποβολή τεχνικής έκθεσης, όπου θα αναφέρονται τα αποτελέσματα των υπόψη ελέγχων και θα περιέχει τεχνικοοικονομική πρόταση περαιτέρω προτεινόμενων επεμβάσεων εφόσον κριθεί σκόπιμο.

δ. Η υποβολή τεχνικών χαρακτηριστικών – προδιαγραφών αναφορικά με το νέο σύστημα PLC που πιθανότατα θα απαιτηθεί προς αντικατάσταση του αντίστοιχου υφιστάμενου, προκειμένου το δυτικό αντλιοστάσιο καυσίμων του Α/Δ Ακτίου να τεθεί σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας.

ΣΥΝΤΑΞΗ



ΕΛΕΓΧΟΣ

ΓΥΠ/ΕΓΚ

Δημακάκος Στ.
Επγός(ΤΗΓ)

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΚΤΗΣ



Σίμος (Ι) Βασιλείος Ασημακόπουλος