

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφ 2682045042
Φ.831/2202
Σ.763
Άκτιο, 21 Μαΐ. 25

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ' Αριθμ. 16/2025)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016816132
β. Εγκεκριμένα Αιτήματα με ΑΔΑΜ: 25REQ016816225
γ. Η υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών,
Επικρατείας (ΦΕΚ Β 12-4-23).

1. Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, προσκαλείται ο οικονομικός φορέας του πίνακα αποδεκτών καθώς και οποιοσδήποτε πληροί τα κριτήρια της παρούσης για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο τη συντήρηση αντλιοστασίων (CPV: 50511000-0), εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Β' παραρτήματος της παρούσας.

2. Υπόψη εργασία απαλλάσσεται ΦΠΑ (απαλλαγή στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τις ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ βάσει του Ν.2859/00 Αρθ.27).

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

4. Η προμήθεια των αγαθών και οι εργασίες εγκατάστασής τους, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Μονάδας, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, η οποία εκκινεί από την επόμενη της ημερομηνίας σύναψης του συμφωνητικού.

β. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Μονάδας. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

γ. Χρόνος ισχύος προσφοράς: Δύο (2) μήνες

δ. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα.

ε. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η **28^η Μαΐ 25**. Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται.

στ. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Οι οικονομικοί φορείς του πίνακα αποδεκτών καθώς και οποιοσδήποτε έτερος οικονομικός φορέας που πληροί τα κριτήρια της παρούσας.

ζ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στη διεύθυνση **procure.myfobakt@haf.gr**: Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή (μη επεξεργάσιμη – pdf):

(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην οποία συμμετέχει και να αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης.

(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης, αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73.

(γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του άρθρου 74 του Ν. 4412/16.

(2) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά **έγγραφα** σύστασης και **νόμιμης εκπροσώπησης** του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

(3) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά **φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(4) Τεχνική προσφορά από την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση της προσφερόμενης υπηρεσίας με τις προδιαγραφές και τους όρους, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια.

(5) Οικονομική προσφορά, ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α».

η. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης:

(1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών, αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΥΠ.

(2) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά, η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

(3) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του συμφωνητικού. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του σε μορφή IBAN, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

θ. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

(1) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής/καλής εκτέλεσης εργασιών του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.

(2) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του προμηθευτή στο Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΜΥ FOB Ακτίου : 1011.2040000000.0019) βάση γ' σχετικής.

(3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

ι. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με εντολή πληρωμής μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος από τη Διαχείριση Δαπανών της ΜΥ FOB Ακτίου, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

ια. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα τα άρθρα 217, 218 και 220 Ν.4412/16.

ιβ. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η

προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

ιγ. Ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου (άρθρο 130, ν. 4412/16).

5. Πληροφορίες: Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Παπαδημητρίου Ζώης, Διαχ. Δαπανών ΜΥ FOB Ακτίου, τηλεφ. 2682045042.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ι) Γρηγόριος Δήμος
Διοικητής

Ανθυπασπιστής Παπαδημητρίου Ζώης
Διαχ/στής Δαπανών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
«Β» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«TMN Engineering Co», ΑΦΜ 801178791, Κύπρου 2, Παλλήνη, 15351, τηλ 2100102399, 6946954184, email: info@tmn-engineering.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, τηλ 2103291200, email: tee@central.tee.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, τηλ 2610390900, email: patra@tee.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ, τηλ 2651027475, email: tee_ioan@tee.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, τηλ 2641055755, email: tee_ait@tee.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ/Τμ. Οικονομικού/Τμ. Προμηθειών

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΚΤΙΟ, 21 Μαΐ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.831/2202

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:

ΑΦΜ:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

A/A	CPV	Περιγραφή Είδους	MM	Ποσ	Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

2. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% για την προμήθεια των αγαθών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

Ο ΕΟΥ

Επιστηναγός (Ο) Άγγελος Πετρούδης

MY FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Άκτιο, 21 Μαΐ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/2202

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης προβλημάτων στα δύο αντλιοστάσια (ανατολικό – δυτικό) αεροπορικών καυσίμων τύπου JP-8 του Α/Δ Ακτίου, προκειμένου να γίνουν πλήρως λειτουργικά από μηχανολογικής απόψεως, καθώς παρουσιάζουν πολλές δυσλειτουργίες, λόγω μη σωστής (ή καθόλου) λειτουργίας του εξοπλισμού.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το σύνολο των εργασιών θα εκτελεσθεί με **ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ**, μισθώνοντας εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο (εργολήπτη).

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΔΥΤΙΚΟ)

Η Μονάδα διαθέτει δύο αντλιοστάσια εντός Α/Δ (ανατολικό και δυτικό), τα οποία λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.

Στο χώρο των ανατολικών καυσίμων παραλαμβάνεται καύσιμο JP-8 με υπόγειο αγωγό 6", το οποίο αποθηκεύεται σε τρεις δεξαμενές (Δ4, Δ5 και Δ6) συνολικής χωρητικότητας 1.200 m³. Κατά την είσοδο του καυσίμου στην εγκατάσταση του αντλιοστασίου των ανατολικών καυσίμων, αυτό διέρχεται από το φίλτρο κάδου και εν συνεχεία από φιλτροδιαχωριστή, είτε παρακάμπτοντας αυτόν αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί για τεχνικούς λόγους, καταλήγει σε μια από τις ανωτέρω δεξαμενές αποθήκευσης. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης σε Β/Ο το καύσιμο οδηγείται με την βοήθεια μιας εκ των δυο αντλιών φόρτωσης μέσω ενός εκ των δυο φιλτροδιαχωριστών ΦΔ_1 ή ΦΔ_2 στο «ανατολικό γεμιστήριο φόρτωσης Β/Ο» με παροχή φόρτωσης 2X 60 m³/hour.

Ομοίως, στο χώρο των δυτικών καυσίμων παραλαμβάνεται καύσιμο JP-8 με υπόγειο αγωγό 6", το οποίο αποθηκεύεται σε τρεις δεξαμενές (Δ7, Δ8 και Δ9) συνολικής χωρητικότητας 1.200 m³. Κατά την είσοδο του καυσίμου στην εγκατάσταση του αντλιοστασίου των δυτικών καυσίμων, αυτό διέρχεται από το φίλτρο κάδου και εν συνεχεία από φιλτροδιαχωριστή, είτε παρακάμπτοντας αυτόν αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί για τεχνικούς λόγους, καταλήγει σε μια από τις ανωτέρω δεξαμενές αποθήκευσης. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης σε Β/Ο το καύσιμο οδηγείται με την βοήθεια μιας εκ των δυο αντλιών φόρτωσης μέσω ενός εκ των δυο φιλτροδιαχωριστών ΦΔ_1 ή ΦΔ_2 στο «δυτικό γεμιστήριο φόρτωσης Β/Ο» με παροχή φόρτωσης 2X 60 m³/hour.

Ειδικότερα, στο χώρο έκαστου αντλιοστασίου είναι διακριτά τα εξής τρία (3) υποσυστήματα:

α. Η γραμμή εισόδου από το κεντρικό αντλιοστάσιο στην περιοχή των Κεντρικών Καυσίμων (εκτός Α/Δ) μέσω αγωγού 6", η οποία στο τελευταίο της τμήμα περιλαμβάνει μια βάνα Gate Valve DN150 και διέρχόμενη από το φίλτρο κάδου εν

συνεχεία μέσω του φιλτροδιαχωριστή εισόδου είτε της παρακαμπτήριας σωληνογραμμής φτάνει στο συλλέκτη εισόδου προς τις δεξαμενές (1), (2) ή (3) του εκάστοτε αντλιοστασίου. Κρίσιμος εξοπλισμός του κάθε συστήματος θεωρούνται οι φιλτροδιαχωριστές νερού (Filter Water Separator), οι ηλεκτροβαλβίδες QVFD DN150 και BCVF DN150 καθώς και το φίλτρο κάδου, το οποίο προτάσσεται στην αρχή, παρέχοντας προστασία στον ευαίσθητο σε φερτά στερεά εξοπλισμό που έπεται.

β. Το συγκρότημα φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων (B/O), μέσω του οποίου το καύσιμο ξεκινώντας από το συλλέκτη αναρροφήσεως των αντλιών διαμέσου του συλλέκτη κατάθλιψης και εισόδου στους δύο φιλτροδιαχωριστές εξόδου, φτάνει στα γεμιστήρια B/O είτε επιστρέφει διαμέσου της παρακαμπτήριας γραμμής στον συλλέκτη επιστροφών και από εκεί στις δεξαμενές (1), (2) ή (3) του εκάστοτε αντλιοστασίου. Κρίσιμος εξοπλισμός του κάθε συγκροτήματος θεωρούνται οι δύο (2) αντλίες φόρτωσης B/O, οι φιλτροδιαχωριστές νερού (Filter Water Separator), οι ηλεκτροβαλβίδες CVTF DN150 και QVFD DN150, το bypass προστασίας διαμέτρου DN50 στο οποίο είναι τοποθετημένη η CVP DN50, η γραμμή προστασίας από υπερπίεση κατά τη λειτουργία φόρτωσης διαμέτρου DN150 στην οποία είναι τοποθετημένη η BPCV DN150 καθώς και τα δύο (2) φίλτρα πριν τις αντλίες, που προστατεύουν τον ευαίσθητο από φερτά στερεά εξοπλισμό που έπεται.

γ. Το δίκτυο αποστράγγισης, το οποίο αποτελείται από εκτεταμένο δίκτυο σωληνογραμμών διατομών μικρότερων των 2" DN50, που καταλήγουν στην υπόγεια δεξαμενή αποστράγγισης 10m³ σε παρακείμενο χώρο εκτός αντλιοστασίου.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.1. Ανατολικό Αντλιοστάσιο

Στο ανατολικό αντλιοστάσιο καυσίμων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης προβλημάτων, προκειμένου να γίνει το αντλιοστάσιο πλήρως λειτουργικό από μηχανολογικής απόψεως, καθότι παρουσιάζει πολλές δυσλειτουργίες, λόγω μη σωστής (ή καθόλου) λειτουργίας του εξοπλισμού:

α. Άνοιγμα των Control βανών - βαλβίδων QVFD και παράκαμψης BCVF των υποσυστημάτων των παραγράφων 3.α και 3.β ανωτέρω.

β. Καθαρισμός εξαρτημάτων και εσωτερικών μερών των control βαλβίδων με πετρέλαιο.

γ. Αποσύνδεση ανοξείδωτων σωλήνων και καθαρισμός τους.

δ. Άνοιγμα πιλότων και καθαρισμός τους.

ε. Έλεγχος ελαστικών διαφραγμάτων.

στ. Αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση εξωτερικών ανοξείδωτων σωληνίσκων.

ζ. Έλεγχος συνδέσεων.

η. Άνοιγμα και εσωτερικός έλεγχος του φίλτρου κάδου.

θ. Άνοιγμα, εσωτερικός οπτικός έλεγχος των φιλτροδιαχωριστών και αντικατάσταση των φίλτρων νερού αυτών εφόσον απαιτηθεί.

4.2. Δυτικό Αντλιοστάσιο

Στο δυτικό αντλιοστάσιο καυσίμων ολοκληρώθηκαν το 2024 οι προαναφερόμενες εργασίες παραγράφου 4.1 που αφορούν στο ανατολικό αντλιοστάσιο καυσίμων, αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης προβλημάτων που διαπιστώθηκαν:

- α. Αντικατάσταση ανοξειδωτων σωλήνων, οι οποίες βρίσκονται πάνω στις control βάνες και βρέθηκαν με κατεστραμμένα σπειρώματα.
- β. Αντικατάσταση των μανόμετρων και των μικρών βαλβίδων που δεν λειτουργούν.
- γ. Επισκευή του φίλτρου κάδου που βρέθηκε να είναι σφηνωμένο.
- δ. Επισκευή του φλοτέρ του φιλτροδιαχωριστή που δεν λειτουργεί.
- ε. Αντικατάσταση των στεγανοποιητικών των φιλτροδιαχωριστών.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ




Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, ενώ με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί όλα τα πλεονάζοντα υλικά και να έχει γίνει σχολαστικός καθαρισμός ολόκληρου του χώρου των αντλιοστασίων καυσίμων του Α/Δ Ακτίου.

Στις προαναφερόμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης προβλημάτων στα δύο αντλιοστάσια (ανατολικό – δυτικό) του Α/Δ Ακτίου περιλαμβάνονται (πέραν των εργασιών) και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την έντεχνη και σωστή συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας τους από μηχανολογικής απόψεως καθώς και ο γενικός επανέλεγχος λειτουργίας του συνόλου των υπόψη εγκαταστάσεων καυσίμου, κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών, ως ακολούθως:

α. Δοκιμαστική λειτουργία με καύσιμο και έλεγχος του συνόλου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των δύο αντλιοστασίων (ανατολικό – δυτικό) του Α/Δ Ακτίου.

β. Αποκατάσταση βλαβών-παρατηρήσεων μικρής έκτασης που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μικροϋλικών.

γ. Υποβολή τεχνικής έκθεσης, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες με τα αποτελέσματα των υπόψη ελέγχων και θα περιέχει τεchnικοοικονομική πρόταση περαιτέρω προτεινόμενων επεμβάσεων εφόσον κριθεί σκόπιμο.

<u>ΣΥΝΤΑΞΗ</u>		<u>ΕΛΕΓΧΟΣ</u>	<u>ΘΕΩΡΗΣΗ</u>
Ο	Ο	ΤΟ	Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΔΚΤΗΣ ΣΣΕ	ΓΡ.ΗΛΕ - ΕΓΚ.	ΔΚΤΗΣ ΜΥ ΦΟΒ ΑΚΤΙΟΝ
 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΤΗΓ) ΠΑΝ. ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ	 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΤΗΓ) ΠΑΝ. ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ	 Δημοφάνης Γε. Ελεφθ. (Τηρ.)	 ΣΤ. ΣΙΝΙΟΡΗΣ ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)
			