



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 –Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν

Πληρ.: κ. Γιακουμάρου Σοφία
Τηλ: 22410 45369
Email: ddsg.deyar@gmail.com-giakoumarou@deyar.gr

Ρόδος 06/06/2025
Αριθ. πρωτ.: 6680

Προς:

1. ΜΟΡΦΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε
ekampastanas@gmail.com
2. ΔΙΑΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Ε
diakoumanolis@gmail.com
3. Ροδιακή Απολυμαντική Ε.Ε.
Rodiki.apolymantiki@gmail.com
4. ΤΕΕ
meletes@central.tee.gr

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»

Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε οικονομική προσφορά για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 30.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ). Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνυποβληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν4412/2016 για έλεγχο, τα απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά :

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας .

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο σφραγισμένες με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : την 16^η Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Στην προσφορά σας θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου και θα είναι υπόψη της Διεύθυνσης Υδάτων για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με σημείωση να ανοιχτεί μόνο από την επιτροπή .

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στο ΤΕΕ για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του . Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της ανάρτησης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση από την Διεύθυνση Υδάτων(αρμόδια: κα. Σοφία Γιακουμάρου), στο τηλέφωνο 22410-45369 και στο email : ddsg.deyar@gmail.com & giakoumarou@deyar.gr

Εσωτερ. Διανομή

1. Πρόεδρο ΔΣ
2. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
3. Φάκελο έργου
4. Χρονολ. Αρχείο

Συνημμένα: Μελέτη έργου



**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 www.deyar.gr – Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Α Τ Ω Ν

Ρόδος 07/05/2025
Αριθμ. Πρωτ. : 5185

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (62.07.06.07)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	€ 30.000,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 1**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

ΡΟΔΟΣ 2025

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (62.07.06.07)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	€ 30.000,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή και προληπτική συντήρηση των πυροσβεστικού κρουनों στη Δυτική Πλευρά. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Επιθεώρηση και διάγνωση βλαβών.
- Καθαρισμός του κρουνού και της θέσης εγκατάστασης.
- Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων (π.χ. λάστιχα, σφραγίδες, καπάκι).
- Λίπανση κινούμενων μερών.
- Έλεγχος στεγανότητας και πίεσης.
- Βαφή προστασίας αν χρειάζεται (για υπέργειους κρουनों).
- Δοκιμή λειτουργίας μετά την αποκατάσταση.

Ο πυροσβεστικός κρουνός είναι τύπου pillar (στήλης), με το δίκτυο ύδρευσης και διαθέτει δύο στόμια εξόδου 2½" και έναν τροχό χειροκίνησης.

Η άμεση συντήρηση του πυροσβεστικού κρουνού είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της περιοχής. Σε περίπτωση που ο πυροσβεστικός κρουνός χρειάζεται αντικατάσταση ο ανάδοχος θα τον αντικαθιστά σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό προσωπικό.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΡ.
3. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ. προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί κανόνων ασφαλείας.
5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ..
6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος εάν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφαλείας.
7. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας αμείβεται και ασφαρίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

8. Ο ανάδοχος οφείλει μετά το πέρας της εργασίας να αποθηκεύει σε ειδικό αρχείο με σύστημα γεωεντοπισμού (GPS), τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87, συμβατό με όλες τις πλατφόρμες GIS, και όποτε του ζητηθεί, να προσκομίσει αυτό στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
9. Ο επιβλέπων της σύμβασης θα ορισθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ.
10. Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση όλων των εργασιών και την παράδοση της υπηρεσίας είναι έξι (06) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Επιθεώρηση, Διάγνωση βλάβης, Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων, Έλεγχος στεγανότητας και λειτουργίας, Βαφή και σήμανση Πυροσβεστικού Κρουνού (με όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν)	Τεμ.	160	150	24.000,00
2	Προμήθεια και Αντικατάσταση παλαιού και Τοποθέτηση νέου Πυροσβεστικού Κρουνού	Τεμ.	20	300	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1				30.000,00
	Φ.Π.Α. 24%				7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ				37.200,00

Ρόδος 07 / 05 / 2025

Θεωρήθηκε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ρόδος 28 / 04 / 2025

Συντάχθηκε

ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ