

24PROC016011394 2024-12-17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. ΧΡ. ΣΑΚΑΡΗ 15
66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2522350139
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
EMAIL:texniki@prosotsani.gr

Προσοτσάνη 17-12-2024
Αρ. Πρωτ. 19824

Προς: 1. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
tairisae@gmail.com
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε
katserron@gmail.com
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
avramxinter@yahoo.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΘΕΣΗ ΘΗΣΕΑΣ»**

Ο Δήμος Προσοτσάνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΘΕΣΗ ΘΗΣΕΑΣ**». Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. **17640/11.11.2024** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού **16.518,54 € χωρίς Φ.Π.Α.** σε βάρος του **Κ.Α. 63/7312.04** του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2021.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με **63/7312.04** σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Προσοτσάνης. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ **16.518,54 € χωρίς Φ.Π.Α.** Ο εν λόγω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως ακολούθως:

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός και η τεχνική περιγραφή έχουν ως εξής:

24PROC016011394 2024-12-17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ										
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες										
1-1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπαγείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με την τελερική απ'όθεση των τ'ροϊάντων εκσκαφής	μ3	ΥΔΡ-3.11.01.01	ΥΔΡ 6082.1	A-1	30,00	23,80	714,00		08-01-03-01Εκσκαφές ορυγμάτων υπαγείων δικτύων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00Αντιμετώπιση υπαγείων δικτύων κατά τις εκσκαφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-14-00Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπαγείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους ΕΤΕΠ 02-02-01-00
1-3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο τ'ρολεύσεως λατομείου	μ3	ΥΔΡ 5.07 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΥΔΡ 6069	A-3	5,00	14,15	70,75		
1-4	Επ'χωσεις ορυγμάτων υπαγείων δικτύων με διαβαθμιμένο θραυστό αμμοχαλκό λατομείου με συνολικό τ' άχος επ'χωσης έως 50 cm	μ3	ΥΔΡ 5.05 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΥΔΡ 6068	A-4	20,00	15,25	305,00		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02Επανεπίκωση ορυγμάτων υπαγείων δικτύων
1-5	Χρήση τ' ανακίδων εργοστασιακής σήμανσης.	ΤΜΧ	ΥΔΡ1.01	ΟΙΚ 6541	A-5	2,00	10,00	20,00		ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πνακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)" ΕΛΟΤ EN 12899-1
1-6	Αναλάμπ'οντες φανοί επ'ισήμανσης κίνδυνου	ΤΜΧ	ΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	A-6	2,00	10,00	20,00		ΕΛΟΤ EN 12352
Άθροισμα ομάδας Α. Χωματουργικές Εργασίες									1.129,75	
Ομάδα Β. Τεχνικές Εργασίες										
3-1	Κονάλα - τοίχο ηλεκτρικής διανομής - τ'ιλαρ ΔΕΔΔΗΕ για υπ'αθρια εγκατάσταση κατά ΜΑ-75 Φεβρ 2024	ΤΜΧ	Η/Μ 10.31 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΗΛΜ 10	B-1	1,00	2000,00	2.000,00		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2018, σε όπ' αφορά το τ'ιλαρ
3-2	Σωλήνες από όπ' ολυσθαλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	μ	Η/Μ 60.20.40.12 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΗΛΜ 5	B-2	170,00	7,5	1.275,00		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2023 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2023
3-3	Καλώδια τύπου NYΥ 3Χ70mm ² +35mm ² Καλώδια ΕΙΥV-S με ουδέτερο μειωμένης διατομής	μ2	ΑΤΗΕ 8774.4.3 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΗΛΜ 47	B-3	170,00	36,286	6.168,62		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2023 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2023
3-4	Προμήθεια και τοπ' οθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από όπ' χάλκινη τ' λάκα	τεμ.	Η/Μ 60.20.40.21 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΗΛΜ 45	B-4	1,00	120,00	120,00		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2018, σε όπ' αφορά την εγκατάσταση της γείωσης
3-5	Αγυαί γυμνοί χάλκινοι τ' ούκλωνοι, διατομή 25mm ²	τεμ.	Η/Μ 62.10.48.03	ΗΛΜ 45	B-5	3,00	5,70	17,10		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2023 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2023 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2018, σε όπ' αφορά την εγκατάσταση της γείωσης
3-6	Σήμανση οδεύσεως υπ'ογείων σωληνώσεων με τ'λέγμα τ' ολυτ'ροπ υλένιο κατά EN 12613	μ	ΑΤΗΕ- 8766.01.01.0 1 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΗΛΜ 10	B-6	170,00	0,97	164,90		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01Προειδοτ' οηκικές διατάξεις για υπ'ογεία καλώδια και σωληνώσεις - Ταινίες και τ'λέγματα
3-7	Εναλλακτική διαχείριση τ' εργασίας υλικών εκσκαφών και αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης τεχνικών έργων υποδομών η κτ'ροών (ΔΕΚΚ) ΦΕΚ1312/Β/2010.	μ3	ΟΙΚ 20.41 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΟΙΚ 2178	B-7	3,00	4,1	12,30		
3-8	Καλώδια τύπου NYΥ ορατό ή εντοχισμένο Μονοτ' ολικό - Διατομής 1 Χ 35 mm ² Καλώδια ΕΙΥV-R με ουδέτερο μειωμένης διατομής	μ	ΑΤΗΕ 8774.1.7 ΣΧΕΤΙΚΟ	ΗΛΜ 47	B-8	170,00	5,031	855,27		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2023 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2023
3-9	Σύνδεση και τ' λήρη εγκατάσταση μετρητού ΔΕΗ	ΤΜΧ	ΑΤΗΕ 9347 ΣΧΕΤΙΚΟ	Η/Μ - 52	B-9	1,00	250	250,00		
Άθροισμα ομάδας Β. Τεχνικά									10.863,19	
									ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	11.992,94
									ΓΕ & ΟΕ 18%	2.158,73
									ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	14.151,67
									ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%)	2.122,75
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	16.274,42
									ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (1,5%)	244,12
									ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	16.518,54

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στο έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΘΕΣΗ ΘΗΣΕΑΣ» και αφορά την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών με τα υλικά και εξαρτήματα για την υλοποίηση της ρευματοδότησης της γεώτρησης στη θέση ΘΗΣΕΑΣ η οποία θα γίνει με υπόγεια τοποθέτηση του παροχικού καλωδίου.

Ειδικότερα προβλέπονται:

- Εργασίες εκσκαφών
- Εργασίες εξυγίανσης και κατασκευής επιχωμάτων
- Τοποθέτηση τοιχείου ηλεκτρικής παροχής του ΔΕΔΔΗΕ

24PROC016011394 2024-12-17

- Τοποθέτηση και ηλεκτρίση του παροχικού καλωδίου της γεώτρησης υπογείως

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και θα χρηματοδοτηθεί από **ΕΣΠΑ ΣΑΕΠ0317 (2024ΕΠ03170065) ΟΠΣ 6010646**

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την **31-12-2024**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#).

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση [79Α του Ν.4412/2016](#) και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#), όπως συμπληρώθηκε με την [παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019](#))

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΤΕΒΕ, ΕΦΚΑ & ΙΚΑ)

δ. βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

PANAGIOTA SYMEONIDOU
17/12/2024 11:18
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ