



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Ταχ. Δ/ση :Αχαρνών 61-63  
Ταχ. Κώδικας :13341  
πληροφορίες :Ε. ΣΤΑΜΟΥ  
Τηλέφωνο :2131603466 - 471  
Fax. :2131603465  
E-mail :[dtexnyp@fyli.gr](mailto:dtexnyp@fyli.gr)

Άνω Λιόσια .....16-03-22.....  
Αριθ. Πρωτ. ....8589.....

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
του έργου με τίτλο:  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  
ΝΟΜΟΥ Π.Δ.41/18» Α.Μ 33/2022 Προϋπολογισμός μελέτης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**

Ο Δήμος Φυλής προτίθεται να αναθέσει το έργο του θέματος, το οποίο με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4782/21 που αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα πληρωθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Φυλής.

Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 501/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α 30-6262.00005 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών προσαρμογής της πυρόσβεσης του κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε Φυλής στις απαιτήσεις του ισχύοντα κανονισμού πυροπροστασίας (Π.Δ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018), που αφορά στη κατηγορία χρήσης κτιρίων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας - Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Οι εν λόγω εργασίες, ως προς την πυρανίχνευση, αφορούν την εγκατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης και λοιπού εξοπλισμού (πυρανιχνευτές - φαροσειρήνες κλπ) διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, καθώς και σημαντική αύξηση των φωτιστικών ασφαλείας, πυρανιχνευτών κλπ. και άρα σωληνώσεων, καλωδιώσεων και σχαρών καλωδίων.

Ως προς την ενεργητική πυρασφάλεια, αφορούν την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος πυρόσβεσης κατά ΕΛΟΤ EN 12845, αποτελούμενο από δύο αντλίες φυγοκεντρικές, μία ηλεκτροκίνητη, μία πετρελαιοκίνητη και μια αντλία jockey, ενός πιεστικού δοχείου 200lt με τους ηλεκτρικούς τους πίνακες, τους αυτοματισμούς καθώς και τις εργασίες εγκατάστασης νέων δικτύων πυρόσβεσης με μεγαλύτερο αριθμό springlers.

Στις αναφερόμενες αναβαθμίσεις συμπεριλαμβάνονται και οι απαραίτητες εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης και αντικεραυνικής προστασίας των συστημάτων πυρόσβεσης (αντικατάσταση των καλωδιώσεων με καλώδια τύπου NHXCH FE 180/E90, ελεύθερο καπνού και αλογόνων, ανθεκτικό στη φωτιά, με διατήρηση κυκλώματος τουλάχιστον για 180min, διατομής 2X1,5 MM2).

Τέλος, προβλέπεται η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών προσαρμογής του ανελκυστήρα στο νέο πρότυπο EN 81-20 / EN 81-50 , καθώς και τη τοποθέτηση πίνακα αντιστάθμισης δίπλα στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης, με σκοπό λόγω της αντιστάθμισης της άεργου ισχύος από επαγωγικά φορτία κατανάλωσης, να επιτύχουμε τελική μείωση του ρεύματος κατανάλωσης και μείωση του λογαριασμού ρεύματος και ενέργειας με ταυτόχρονη αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν είναι:

Οι προβλεπόμενες εργασίες αναβάθμισης περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα.

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	<b>Ποσότητα</b>
1	Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης, IP44 με δύο λαμπτήρες φθορισμού compact 26W, Ενδεικτικός τύπος : Disano\Office 2 \FLC 2x26W	15,00
2	Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης, P44 με δύο λαμπτήρες φθορισμού compact 26W, Ενδεικτικός τύπος : Disano\Office 5 \FLC 2x26W.	28,00
3	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm <sup>2</sup>	4.786,00
4	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm <sup>2</sup>	830,00
5	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, cat. 6, 4 ζευγών	345,00
6	Πρίζα διπλή VOICE/DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6 τύπου 74280/ MOSAIC/LEGRAND ή αντίστοιχου	5,00
7	Καλώδιο ομοαξονικό 75Ω χαμηλών απωλειών ενδεικτικού τύπου DH66 <sup>HAM</sup> κατάλληλο σήμα TV <sup>47</sup>	364,00
8	Καλώδιο τύπου H05VV-F (παλαιο NYMHY), διατομής 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	98,00
9	Καλώδιο τύπου H05VV-F (παλαιο NYMHY), διατομής 4 x 1,5mm <sup>2</sup>	43,00
10	Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα, ύψους 35 mm, Πλάτους 200 mm, και πάχους 0,80mm	89,27
11	Καλώδιο τύπου H05VV-F (παλαιο NYMHY), διατομής 4 x 1,5mm <sup>2</sup> , με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και των ταινιών.	67,00

12	Σφικτήρας χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος St/Zn με βίδες St/Zn, T και διασταυρώσεως για σύνδεση στρογγυλών αγωγών Φ8/10 με ταινία ή ταινιών μεταξύ τους ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6208040 ή 6204060	100,00
13	Στήριγμα χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο ST/Zn αγωγού Φ8/10, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101100	100,00
14	Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn, Φ10mm-78mm <sup>2</sup>	200,09
15	Ισοδυναμική γέφυρα (μπάρα) γείωσης διαστάσεων σε mm 170x50x50 από ορειχάλκινο ζυγό επινικελωμένο, πλαστικό κάλυμμα, 1 υποδοχή αγωγού 50mm <sup>2</sup> , 7 υποδοχές αγωγού 6-25mm <sup>2</sup> , 1 υποδοχή ταινίας 30mm ή αγωγού Φ8-10, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6600000	4,00
16	Προσαρμογή δαπάνης Ανελκυστήρα στο νέο πρότυπο EN - 81-20 / EN 81-50	1,00
17	Πίνακας αντιστάθμισης	1,00
18	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και συναγερμού, κατάλληλος για διευθυνσιοδοτημένη εγκατάσταση, 1 βρόχου με πληκτρολόγιο χειρισμού και προγραμματισμού.	1,00
19	Ανιχνευτής πυρκαγιάς, καπνού, συμβατικού τύπου	1,00
20	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, σημειακής αναγνώρισης	5,00
21	Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικό, σημειακής αναγνώρισης	41,00
22	Μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου (monitor module)	4,00
23	Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης, διευθυνσιοδοτούμενου τύπου.	11,00
24	Ηλεκτρικό κουδούνι προσυναγερμού, εγκατάστασης ανίχνευσης - κατάσβεσης πυρκαγιάς.	11,00
25	Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης πυρκαγιάς με NOVEC 1230	1,00
26	Φωτεινή αφεσβενόμενη επιγραφή "STOP" κατάσβεσης πυρκαγιάς πλήρης,	1,00
27	Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου πλήρως τοποθετημένος	2,00
28	Πίνακας συστήματος ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου, 4 ανεξαρτήτων ζωνών	2,00
29	Σειρήνα σήμανσης συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη	7,00
30	Καλώδιο τύπου NHXCH FE 180/E90, ελεύθερο καπνού και αλογόνων, ανθεκτικό στη φωτιά, με διατήρηση κυκλώματος	526,80

	τουλάχιστον για 180min, διατομής 2χ1,5 MM <sup>2</sup> .	
31	Αντλητικό συγκρότημα θα είναι κατά EN12845 και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. SiFire-EN-32/250-210-15/17.7/1.1EDJ 15 kW 1.1 Kw (jockey) 0-30-45-75 m <sup>3</sup> /h 57-54-49-28	1,00

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9-3-2021).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική σας προσφορά να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου των διαχειριστών που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- β. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε ισχύ, για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
- γ. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από τον e- ΕΦΚΑ σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον (τομέας πρώην ΕΤΑΑ —ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.  
Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στο e- ΕΦΚΑ) .
- δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π στην κατηγορία : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .
- ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

### **Ειδικότερα υποβάλλονται:**

**1)** στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι **νομικό πρόσωπο** και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:

**α)** για την **απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.**

**β)** Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, **Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

**2)** Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

**στ.** Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Α.Σ 187595, έως και την 24<sup>η</sup> Μαρτίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Με το πέρας της ανωτέρω ολοκλήρωσης υποβολής προσφορών, θα συντελεστεί και η αποσφράγιση μέσω μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

- Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ**

**Συνημμένα:**

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Προϋπολογισμός Μελέτης
4. ΕΣΥ
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

### 1. VASARTIS SA

Παπανικολή 122 – Χαλάνδρι ΤΚ 15232

ΑΦΜ : 998186671 – ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ : 210 6836833

Email: [info@vasartis.com](mailto:info@vasartis.com) & [a-skaropoulou@vasartis.com](mailto:a-skaropoulou@vasartis.com)

### 2. Γ. ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ ΟΕ

Ασκληπιού εντός Ατομικής 43

Πόλη: ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ.: 21100

ΑΦΜ: 998141721 ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Τηλ.: 2752025881 Fax: 2752097788

e-mail: [green@greenvolt.gr](mailto:green@greenvolt.gr)

### 3. ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Γρηγορίου Ξενοπούλου 1, Νέο Ψυχικό

ΑΦΜ: 997952199 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

210-6745884

e-mail: [ktiriotechniki@gmail.com](mailto:ktiriotechniki@gmail.com)