

7 Ερωτημα - Μεταρ (καταρ. 24/08/08)
8/9/08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα
Αρ.Τηλ. (210) 7416181 / 7416180
Αρ. FAX (210) 7416381 / 7416385
Αριθ. Πρωτ.: 47561 Φ.701.2

Ε. ΚΑΡΤΑ
ΕΑΕ 5.9.08

ΤΕΣ	ΔΕΑΔ
23525	
04/09/08	

Αθήνα 26 Αυγούστου 2008

ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: « Έκδοση – αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης »
ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

- 1.- Σας γνωρίζουμε ότι στο **ΦΕΚ Β' τ. 1506/30-7-2008** δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. **13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη** "καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια" με την οποία προβλέπεται η **χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες**, με την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που σας αποστέλλουμε σε φωτ/φο.
- 2.- Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι η προαναφερόμενη ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στα παρακάτω νομοθετήματα, ανεξάρτητα από τη χρήση ή μη υγρών ή αέριων καυσίμων :
 - α.- Π.Δ. 71/1988 "Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων"
 - β.- Πυροσβεστική Διάταξη 2/1979 "Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα ξενοδοχειακά καταλύματα"
 - γ.- Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 "Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού"
 - δ.- Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996 "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες"
 - ε.- Πυροσβεστική Διάταξη 8γ/2007 "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα"
 - στ.- Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του Π.Δ. 455/1976 "Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων"
 - ζ.- Εγκύκλιος Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700/1960 "Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυρ/σίας"
- 3.- Για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στα προαναφερόμενα νομοθετήματα, όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, πρατήρια υγραερίου, μικτά πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων, διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περιβλήμα (τέντα) κ.α. εξακολουθεί και ισχύει η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας.
- 4.- Επίσης, για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 1589/2006 εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται σ' αυτή.
- 5.- Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. **13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης**, για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32), δύναται η Πυροσβεστική Αρχή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου να χορηγεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, διάρκειας έως 6 μήνες, όταν

διαπιστώνονται αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

6.- Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις των κατηγοριών (α) έως (ζ) της παραγρ. 2 της παρούσας, κατά τη λήξη τους θα ανανεώνονται με τη διαδικασία της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης.

7.- Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, σε καθημερινή βάση, μέσω των επιτροπών εκτάκτων ελέγχων.

Επισημαίνουμε δε, ότι κατά τη διενέργεια των έκτακτων ελέγχων, όταν διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα, θα χορηγείται προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημέρες, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, ενώ για σημαντικές παραλείψεις όπως η μη εγκατάσταση μόνιμων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, θα εφαρμόζονται για τους παραβάτες οι κυρώσεις του άρθρου 4, δηλαδή ανάκληση του ισχύοντος πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης και διαβίβαση στην οικεία εισαγγελία αντίγραφο των Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν.1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1896 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».

8.- Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Επιστημονική Ένωση Τεχνολόγων Μηχανικών παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

9.- Τέλος, στα συνημμένα Παραρτήματα, παρέχονται Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμήματάρχης Γραμματείας

Βασίλειος Ν. Καρανόσος
Επισημαγός

Ο Αρχηγός

Αθανάσιος Κοντοκώστας
Αντιστράτηγος Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.- Υ.Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ

Γενική Δ/ση Πολεοδομίας

Δ/ση Ο.Ο.Κ. Τμήμα Α'

Μεσογείων και Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα

✓ 2.- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καραγιώργη Σερβίας 4, Τ.Κ. 102 48

3.- Επιστημονική Ένωση Τεχνολόγων Μηχανικών
Μάρνης 44 Πλατεία Βάθης
104 38 Αθήνα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1.- Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο κ. Υπουργού
Π. Κανελλοπούλου 4
115 25 Αθήνα

- 2.- Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη
Π. Κανελλοπούλου 4
115 25 Αθήνα

- 3.- Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
Π. Κανελλοπούλου 4
115 25 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾ που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.- Το σύστημα τοπικής εφαρμογής (δοχείο και σωληνώσεις), έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, είναι ασφαλές για το χρήστη, ελέγχθηκε και λειτουργεί καλώς, το δε δοχείο φέρει τις προβλεπόμενες εγχάρακτες σημάνσεις σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία, ανάλογα με το έτος κατασκευής του δοχείου.

2.- Τα παρακάτω μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας :

- α) Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης
- β) Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
- γ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
- δ) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
- ε) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CO₂, FM-200 (FE-227), ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α.
- στ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- ζ) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- η) Σταθμοί Εργαλείων
- θ) Φωτισμός Ασφαλείας
- ι) Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
- ια) Μεγαφωνικό σύστημα

τηρούνται, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και λειτουργούν καλώς.

Ημερομηνία:20.....

Ο - Η Δηλ.Μηχανικός

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα παρακάτω μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας :

- α) Σύστημα τοπικής εφαρμογής
- β) Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης
- γ) Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
- δ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
- ε) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
- στ) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CO₂, FM-200 (FE-227), ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α
- ζ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- η) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- θ) Σταθμοί Εργαλείων
- ι) Φωτισμός Ασφαλείας
- ια) Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
- ιβ) Μεγαφωνικό σύστημα
- ιγ) Πυροσβεστήρες

τηρούνται, έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεμοιότητας (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.- Το σύστημα τοπικής εφαρμογής (δοχείο και σωληνώσεις), έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, είναι ασφαλές για το χρήστη, ελέγχθηκε και λειτουργεί καλά, το δε δοχείο φέρει τις προβλεπόμενες εγχάρακτες σημάνσεις σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία, ανάλογα με το έτος κατασκευής του δοχείου.

2.- Τα παρακάτω μέσα πυροπροστασίας :

- Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης
- Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
- Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
- Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
- Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλισης με κατασβεστικό αέριο CO₂, FM-200 (FE-227), ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α
- Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- Σταθμοί Εργαλείων
- Φωτισμός Ασφαλείας
- Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
- Μεγαφωνικό σύστημα

τηρούνται, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας και λειτουργούν καλώς.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.Μηχανικός

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεμοιούτυπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα παρακάτω μέσα πυροπροστασίας :

- α) Σύστημα τοπικής εφαρμογής
- β) Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης
- γ) Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
- δ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
- ε) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
- στ) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CO₂, FM-200 (FE-227), ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α
- ζ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- η) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- θ) Σταθμοί Εργαλείων
- ι) Φωτισμός Ασφαλείας
- ια) Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
- ιβ) Μεγαφωνικό σύστημα
- ιγ) Πυροσβεστήρες

τηρούνται, έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



Validity unknown

Οργανισμός
Τηλεόραση και
Ραδιοφωνία
Ε.Ε.Σ.Τ.
Κατασκευαστής
Επιχειρηστές
Λογισμικό
Τύπος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1506

30 Ιουλίου 2008

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 43/08

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α' 258).

β. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α' 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

γ. Του άρθρου 62 της υπ' αριθμ. 3021/1986 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 847) «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα».

δ. Του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32) «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων».

ε. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 (ΦΕΚ Β' 100) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήματα».

στ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ Β' 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (ΦΕΚ Β' 538), 3β/1983 (ΦΕΚ Β' 457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β' 717) και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β' 959).

ζ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 (ΦΕΚ Β' 150) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».

η. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 (ΦΕΚ Β' 2007) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ' αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων».

θ. Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α' 169) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων».

ι. Την Εγκύκλιο Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών εκδόσεως διοικητικών πράξεων στις πάσης φύσης επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια, κατ' εφαρμογή Εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

4. Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στις διάφορες επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας

1. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις που από άποψη πυρασφαλείας εμπίπτουν στις διατάξεις:

(i) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 (ΦΕΚ Β' 100) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήματα».

(ii) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ Β' 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (ΦΕΚ Β' 538), 3β/1983 (ΦΕΚ Β' 457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β' 717) και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β' 959).

(iii) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 (ΦΕΚ Β' 150) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».

(iv) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 (ΦΕΚ Β' 2007) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά κα-

ταστήματα και κατάργηση των υπ' αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων».

(v) Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α' 169) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων»

(vi) Της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την προσκόμιση:

(α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75), από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, με την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και

(β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας.

(γ) Λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

2. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν από άποψη πυρασφαλείας στο π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32) «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την προσκόμιση:

(α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, με την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το π.δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση και

(β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το π.δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση.

(γ) Λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

3. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας που χορηγεί σ' αυτές τις περιπτώσεις η Πυροσβεστική Αρχή είναι αυτή που καθορίζεται από άλλες ισχύουσες, σχετικές με την περίπτωση, διατάξεις.

4. Η διαδικασία των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου ως προς τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας ακολουθείται και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Άρθρο 2

Έκτακτοι έλεγχοι

1. Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν, σε καθημερινή βάση, με τα εντεταλμένα

τους όργανα δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην παρούσα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και ταυτόχρονα ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 545).

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις από τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης προκειμένου να συμμορφωθεί και σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 3

Χορήγηση

προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 71/1988 να χορηγούν προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας, χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, προκειμένου η επιχείρηση να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Αρχής, με την προϋπόθεση ότι τα υπάρχοντα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας του κτιρίου εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας έναντι πυρκαγιάς για την επιχείρηση.

Άρθρο 4

Κυρώσεις

1. Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης.

2. Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία αντίγραφο των Υπεύθυνων Δηλώσεων του ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του οργάνου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

Εγκρίθηκε

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ