

24. Εω. Τετάρτη - Μεσσηνία (Εμφ.)
+66/122

25/8
A

ΤΕΕ	ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑ	ΔΕΑΔ
Αρ.Πρ. 22790	ΓΝΩΣΗ	
Ημ/νία 21/08/08		1

Αθήνα 8 Αυγούστου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα
Αρ.Τηλ. (210) 7416180 / 210-7416181
Αρ. FAX (210) 7416385/ 210-7416381
Αριθ. Πρωτ.: 42192 Φ. 701.33

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Πυρασφάλεια εγκαταστάσεων υγραερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση»

ΣΧΕΤ.: α.- 2800 Φ.702.18/ 16-7-2008 αναφορά της Π.Υ. Λαυρίου (μη προς εσάς)
β.- ΚΥΑ 31856/2003 (ΦΕΚ Β' 1257) "Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων στα Κτίρια
πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών"

1.- Με την παραπάνω (α) σχετική, η Π.Υ. Λαυρίου μας ενημέρωσε για τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 14-7-2008 στην περιοχή Δασκαλειό Κερατέας, λόγω της ύπαρξης δύο (2) δεξαμενών υγραερίου χωρητικότητας εκάστης 500 lt, σε αυθαίρετη κατοικία που δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν και να αναγνωρισθούν άμεσα και στις οποίες δεν είχαν εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

2.- Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στη σχετική ενημέρωση των πυροσβεστικών υπαλλήλων και να έχουν υπόψη τους τον εν λόγω κίνδυνο κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιών όπου εμπλέκονται εξοχικές κατοικίες, καθώς και την εντατικοποίηση των εκτάκτων ελέγχων σε περιοχές μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης στις οποίες, πιθανώς λόγω μη ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κτισμάτων, πραγματοποιείται κατανάλωση υγραερίου.

3.- Στην Ελληνική Ένωση Εταιριών Υγραερίου, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα με φ/φο της (α) σχετικής, επισημαίνεται ότι η μη πιστή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για τις εγκαταστάσεις υγραερίου από το (β) σχετικό, συνεπάγεται την ανάληψη ποινικών ευθυνών για τα μέλη της Ένωσης.

Συνεπώς, με σκοπό την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, παρακαλείσθε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας, με τη ρητή επισήμανση ότι κατά την εγκατάσταση των φιαλών και δεξαμενών υγραερίου πρέπει να εγκαθίστανται όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη (β) σχετική και να υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα στις αρμόδιες Αρχές.

4.- Τέλος, στους λοιπούς Φορείς κοινοποιείται η παρούσα, για τυχόν δικές τους ενέργειες.



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αν. Ταχ. Υπάρχων Γραμματέας
Ο Αρχηγός

Αθανάσιος Κοντοκώστας
Αντιστράτηγος Π.Σ.
Νικόλαος Θ. Καραλής
Πυρονόμος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/νσεις και Τμήματα Α.Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1.- Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Δ/νση Ο.Κ.Κ.- Τμήμα Α'
Μεσογείων & Τρικάλων 36
115 26 ΑΘΗΝΑ
- 2.- Υπουργείο Ανάπτυξης
Δ/νση Εγκ/σεων Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ
- 3.- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή
Πλ. Κάνιγγος
101 81 ΑΘΗΝΑ
- 4.- Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας
Επικούρου 29
105 53 ΑΘΗΝΑ
- 5.- Ελληνική Ένωση Εταιριών Υγραερίου
Βασ. Γεωργίου 42
152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
- ✓ 6.- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καρ. Σερβίας 4
102 48 ΑΘΗΝΑ
- 7.- Επιστημονική Ένωση
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
Μάρνη 44
104 38 ΑΘΗΝΑ