

κ Μοίρα
ΕΑΘ

ΤΕΕ	ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑ	DEAD
Αρ.Πρ.	22340	ΤΕΑΔ
Ημ/νία	12/8/10	8

2. Γω. Τζαμ-Μοίρα (αρχ)
30/8/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1^ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 106 74 Αθήνα
Αρ.Τηλ. 2132157680 / 213215 7681
Αρ. FAX 2107407881 / 2107407885

Αθήνα 9 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΣ : κ. Γ. Νικολόπουλο
Τσαμαδού 76
262 22 ΠΑΤΡΑ

ΚΟΙΝ.: 1.- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο κ. Υπουργού

2.- Δ.Π.Υ. Πατρών

3.- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Γραφείο κ. Προέδρου Δ.Ε.
Νίκης 4
102 48 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Πρωτ.: 35797 Φ. 704.10

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων»

ΣΧΕΤ.: α.- Η από 21-7-2010 επιστολή σας
β.- 61047 Φ.701.2/27-11-2009 έγγραφό μας
γ.- 6776 Φ.701.2/4-2-2010 έγγραφό μας
δ.- 50428 Φ.701.14/16-11-2004

1.- Σε απάντηση της παραπάνω (α) σχετικής αναφορικά με ερωτήματα και επιστημονικές που έχετε υποβάλει στην Υπηρεσία μας, σε ότι αφορά την εφαρμογή των (β) και (γ) σχετικών για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής στους χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων και λιπών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α.- Οι ισχυρισμοί σας περί υποχρέωσης αντικατάστασης των υπαρχόντων συστημάτων ξηρής σκόνης σε όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρετε στην επιστολή σας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εκ μέρους σας δημιουργία εντυπώσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι η (γ) σχετική που επικαλείστε στην (α) όμοια, προβλέπει ρητά την αποδοχή αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής ξηρής σκόνης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμα και σε νέες επιχειρήσεις.

β.- Σε ότι αφορά τα ερωτήματά σας περί εκ μέρους μας παρατήρησης αναποτελεσματικότητας των υπαρχόντων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και σε ποιο βαθμό, σας γνωρίζουμε για ενημέρωσή σας, ότι ως επαγγελματίας μηχανικός, πρέπει να γνωρίζετε ότι η νομοθεσία πυροπροστασίας που ισχύει και εφαρμόζεται, λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και πρότυπα. Πέραν των ανωτέρω, στην παραπάνω (β) σχετική που επικαλείστε στην (α) όμοια, πραγματοποιείται ενδελεχής αναφορά στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και πρότυπα και επακόλουθα, πέραν του γεγονότος ότι το ερώτημά σας, έχει ήδη απαντηθεί, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας και στερείται επιστημονικού ερείσματος. Τέλος, επειδή η Υπηρεσία μας, προσπαθεί να παρακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, με το παραπάνω (δ) σχετικό που είχε αποσταλεί στον «ΕΛ.Ο.Τ.» Α.Ε. και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ζητούσε τη θέσπιση εθνικού προτύπου για τα αυτόματα συστήματα τοπικής εφαρμογής, πολύ πριν την ψήφιση και δημοσίευση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3.07 + A1/2-11-2007.

γ.- Επακόλουθα, το ερώτημά σας ως προς το εάν ελήφθη υπόψη το κόστος αντικατάστασης των παλαιών συστημάτων κατάσβεσης με νέα, κατά την έκδοση των (β) και (γ) σχετικών είναι

άστοχο, αφού παραπέμπει στο σκεπτικό συμβιβασμού με την ασφάλεια του χρήστη για λόγους κόστους. Όπως απορρέει από το ερώτημά σας, δεν θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί, η ΚΥΑ 618/43/2005 ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά, καθώς και τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, που κατά τα γνωστά έδωσε λύση σε χρονίζοντα προβλήματα, καθώς και πολλά σύγχρονα νομοθετήματα.

δ.- Ο ισχυρισμός σας περί ύπαρξης μίας (1) εταιρίας που παρουσιάζει σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής κατηγορίας «F», είναι παντελώς ανυπόστατος, δεδομένου ότι στη (β) σχετική αναφέρονται επτά (7) εταιρίες αποδεκτών υλικών- συστημάτων κατάσβεσης οι πλείστες των οποίων παρέχουν πληθώρα τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε για ενημέρωσή σας, ότι αν και έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την αποστολή των (β) και (γ) σχετικών, δεν έχει υποβληθεί σχετική επιστολή διαμαρτυρίας από ενδιαφερόμενο μελετητή.

ε.- Σε συνέχεια των ανωτέρω, ως προς τις επισημάνσεις σας για μη καθορισμό εκ μέρους της Υπηρεσίας μας των σχετικών προδιαγραφών (αριθμός sringkler, χωρητικότητα λίτρων πυροσβεστήρα κλπ), αλλά εκ μέρους των εταιριών, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να ενδέχεται να είναι υπερβολικά, σε συνδυασμό με αίτημά σας για έκδοση εκ μέρους της Υπηρεσίας μας πλήρους τεχνικού εγχειριδίου τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών, προκειμένου μελετητές και επιχειρήσεις να μην είναι δέσμιοι και εξαρτημένοι των εταιριών κατασκευής πυροσβεστικών μέσων, σας παραπέμπουμε στο Παράρτημα Α - παρ. 1.1 του προτύπου «NFPA 17A- Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems» όπου αναφέρεται ότι τα χημικά υγρού μέσου που παράγονται από διάφορους κατασκευαστές, συνήθως δεν ταυτίζονται σε όλα τα χαρακτηριστικά τους και ο εκάστοτε κατασκευαστής, σχεδιάζει τον εξοπλισμό με χρήση συγκεκριμένου κατασβεστικού μέσου και για το λόγο αυτό τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού που εφαρμόζονται στα προϊόντα κάποιου κατασκευαστή, δεν εφαρμόζονται σε εκείνα κάποιου άλλου. Επίσης, στην εν λόγω παρ. αναφέρεται ότι συμπερασματικά, δεν έχει πρακτική εφαρμογή η αναφορά σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες στο εν λόγω πρότυπο, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. Επακόλουθα, όπως απορρέει από το σκεπτικό του ερωτήματός σας, οι μελετητές είναι δέσμιοι των εταιριών κατασκευής πυροσβεστικών συγκροτημάτων, συστημάτων ολικής κατάκλυσης χώρων, εναλλακτικών των Halon κατασβεστικών υλικών κλπ.

στ.- Τέλος, ως προς το ερώτημα της παρ. Δ της (α) σχετικής, αναφορικά με την πυροπροστασία συσκευών όπου δεν γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων σας γνωρίζουμε ότι απαντάται με τις (β) και (γ) σχετικές.

2.- Ύστερα από τα παραπάνω, σαφώς προκύπτει ότι η Υπηρεσία μας προσαρμόστηκε με επιτυχία στις εξελίξεις, εφαρμόζοντας τη βέλτιστη δυνατή λύση, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν υφίσταται σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής.


3.- Σε ότι αφορά τους χαρακτηρισμούς σας για δυνατότητα θεώρησης ως επιλέξιμης της συμπεριφοράς της Υπηρεσίας μας, λόγω προσφοράς ενός (1) μόνο συστήματος στην αγορά, πέραν του γεγονότος ότι αγνοούν συνήθεις πρακτικές όπως είναι η έρευνα της αγοράς, αποδείχθηκε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και οφείλονται στην εκ μέρους σας άγνοια των σχετικών νομοθετημάτων και προτύπων που λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης πρέπει να γνωρίζετε, δεδομένου ότι η παραπάνω (α) σχετική, τεκμηριωμένα στερείται λογικών-επιστημονικών ερεισμάτων και αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων.

4.- Στο Γραφείο του κ. Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., αποστέλλεται η παρούσα μαζί με φ/φο της παραπάνω (α) σχετικής για ενημέρωσή του και τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες, επειδή η μη τεκμηριωμένη αναφορά σε ενδεχόμενα επιλέξιμες ενέργειες της

Υπηρεσίας μας, συνιστά κατά την άποψή μας σε δημόσια εκφορά ατεκμηρίωτης γνώμης που υποδηλώνει κακή πίστη ήτοι, αντίκειται στην παρ.7 του επαγγελματικού κώδικα μηχανικών.



Αχειβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Γραμματείας Με εντολή Αρχηγού
Ο Δ/ντής



Ανδρέας Ν. Ζαγκανάς
Επιπυραγός

Ιωάννης Ζάχος
Αντιπύραρχος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.- Γραφείο κ. Αρχηγού
- 2.- Διεύθυνση Οργάνωσης- Νομοθεσίας

295-2010