

ΤΕΕ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	DEAD
Αρ.Πρ. 22835	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	DEE
Πρωτ. 24-810		Α

24. 6. 2010 - Μείζον (ent)
2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
 Τμήμα 1^ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων
 Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
 Ταχ. Κωδ. 106 74 Αθήνα
 Αρ.Τηλ. 2132157681, -7680
 Αρ. FAX 2107407881, -7885

Αθήνα 20 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του
Σώματος

ΚΟΙΝ: α) Τ.Ε.Ε.
Νίκης 4, ΤΚ 10563, Αθήνα

β) Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Βεραντζέρου 15, ΤΚ 10677, Αθήνα

Αριθ. Πρωτ.: 37962 οικ. Φ.701.2

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις έγκρισης αποκλίσεων κατά την εφαρμογή των Πυροσβεστικών Διατάξεων/κατάργηση διευκρινιστικής-ερμηνευτικής εγκυκλίου διαταγής Α.Π.Σ.»

ΣΧΕΤ.: (α).Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2451/1986 «Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό»

(β).Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 3/1981 (Β' 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 3α/1981, 3β.1983, 3γ/1995 και 3δ/1995 όμοιες

(γ).2560 Φ.701.2 / 15-01-2010 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή Α.Π.Σ «Δικαίωμα αποκλίσεων επί της λειτουργίας του Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου»

1. Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, παρέχεται το δικαίωμα αίτησης απόκλισης από την πίεση λειτουργίας της δυσμενέστερης πυροσβεστικής φωλιάς μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (ΜΥΠΔ).
2. Για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης αιτούμενων αποκλίσεων, σας γνωρίζουμε ότι:
 - α. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της του άρθρου 13 της (β) σχετικής, σε κτίρια η τμήματα κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/88 και πρόκειται να λειτουργήσουν ως αίθουσα συνάθροισης κοινού, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή αυτής, όπου αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση προς ορισμένους όρους της διάταξης αυτής, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά σε όρους της Πυροσβεστικής Διάταξης για τους οποίους δύναται να εγκριθεί απόκλιση από την εφαρμογή. Παρόμοιες δυνατότητες περί αποκλίσεων παρέχονται και σε άλλες Πυροσβεστικές Διατάξεις (πχ άρθρο 12 της 2/1979 (Β'100), άρθρο 9 της 6/1996 (Β'150), άρθρο 9 της 8γ/2007 (Β'276) και άρθρο 6 της 10/2002 (Β' 844)).
 - β. Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης-εκμεταλλευτής αίθουσας συνάθροισης κοινού. έχει δικαίωμα να ζητήσει απόκλιση επί οποιασδήποτε απαίτησης που θέτει η (β) σχετική. Διευκρινίζεται ότι η έννοια της «οποιασδήποτε απαίτησης» ειδικά για τα μόνιμα

συστήματα πυροπροστασίας, αφορά την απαλλαγή εντελώς από την υποχρέωση εγκατάστασης του μόνιμου συστήματος που επιβάλλεται σε κάποιο χώρο κι όχι τα επιμέρους στοιχεία κατασκευής, απαιτήσεων και ενδείξεων της λειτουργικής κατάστασης αυτού.

- γ. Στα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» της (β) σχετικής, τα οποία αφορούν βασικά στοιχεία μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, καθορίζονται οι απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στον υπό προστασία χώρο. Ειδικά για τα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό (συστήματα με πυροσβεστικές λήψεις και καταιόνησης) λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις της (α) σχετικής, όπου προβλέπεται ότι η πηγή υδροδότησης πρέπει να είναι ικανή να διατηρεί στο υδραυλικά πιο απομακρυσμένο σημείο λήψης, στατική πίεση (χωρίς να υπάρχει ροή νερού) 4,5 bar (ή 4,4 bar σύμφωνα με το Παράρτημα Β' της (β) σχετικής).
- δ. Το δίκτυο πόλης ως πηγή υδροδότησης μόνιμων συστημάτων με πυροσβεστικές λήψεις, θεωρείται αποδεκτή πηγή εφόσον είναι ικανή να παρέχει νερό αυτόματα για όλες τις απαιτούμενες λήψεις (αριθμός πυροσβεστικών φωλιών) που θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα, στη διάρκεια του απαιτούμενου χρόνου (συνήθως 30 min). Γενικά το δίκτυο πόλης θεωρείται αξιόπιστη πηγή παροχής ύδατος σε πυροσβεστικά υδροδοτικά δίκτυα του οποίου όμως η αναμενόμενη διακύμανση ροής και πίεσης ύδατος εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και περιόδους αιχμής λειτουργίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι μεταξύ άλλων η βεβαίωση του φορέα ύδρευσης στην οποία φαίνεται η διατομή του σωλήνα σύνδεσης του ΜΥΠΔ της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης καθώς και η διατιθέμενη πίεση λειτουργίας του δικτύου.

3. Ύστερα από τα προαναφερόμενα, καθορίζονται τα εξής:

- α. Η έγκριση αποκλίσεων από την απαίτηση εγκατάστασης μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3, άρθρου 13 του (β) σχετικού, αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση εγκατάστασης αυτών και όχι των επιμέρους στοιχείων κατασκευής τους, απαιτήσεων και ενδείξεων της λειτουργικής κατάστασης αυτών, των οποίων η ενιαία διάταξη διασφαλίζει την αξιοπιστία των συστημάτων και εγγυάται την αποτελεσματικότητα ενδεχόμενης ενεργοποίησης και χρήσης τους στον υπό προστασία χώρο.
- β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση απόκλισης για απαλλαγή από την υποχρέωση εγκατάστασης ΜΥΠΔ είναι η αδυναμία παροχής ύδατος από όλες τις δυνατές πηγές υδροδότησης και όχι μόνο π.χ. η αδυναμία/ελλιπής τροφοδότηση από το δίκτυο της πόλης ή η αδυναμία εξεύρεσης/χωροθέτησης κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση δεξαμενής ύδατος - αντλητικού συγκροτήματος. Επιπρόσθετως δύνανται να ληφθούν υπόψη λόγοι στατικής επάρκειας, αδυναμία διέλευσης σωληνώσεων ή εκτέλεσης εργασιών που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στατικότητας στο κτίριο εγκατάστασης, μη δυνατότητα απαγωγής καυσαερίων μηχανών εσωτερικής καύσης στην ύπαιθρο κ.α. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στο αντίστοιχο κεφάλαιο περί αποκλίσεων του εντύπου της μελέτης πυροπροστασίας θα πρέπει να αναγράφεται από τον μελετητή όχι μόνο η αιτούμενη απόκλιση αλλά και η με σαφήνεια τεκμηρίωση περί αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα.
- γ. Οι Επιτροπές Αποκλίσεων ενεργούν κατά την κρίση τους λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας και με γνώμονα να μην παραβλάπτεται ο βασικός

σκοπός πυροπροστασίας του κοινού στο χώρο ή στο κτίριο όπου ζητούνται αποκλίσεις. Οι Επιτροπές Αποκλίσεων έχουν την τελική κρίση για την αδυναμία πλήρους συμμόρφωσης, δεν δεσμεύονται από την τεκμηρίωση του μελετητή και δύνανται να εγκρίνουν τις αιτούμενες αποκλίσεις με ανάλογη αύξηση προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας ή να μην τις εγκρίνουν εφόσον αποφανθούν ότι παραβιάζεται ο βασικός σκοπός πυροπροστασίας του κοινού.

- δ. Οι μελέτες πυροπροστασίας επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που έχουν εγκριθεί πριν από τη λήψη της παρούσας και περιλαμβάνουν τυχόν εγκρίσεις αποκλίσεων επιμέρους στοιχείων κατασκευής, απαιτήσεων και ενδείξεων της λειτουργικής κατάστασης μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον το αποτέλεσμα λειτουργίας των μόνιμων αυτών συστημάτων πυροπροστασίας κρίνεται από την Υπηρεσία ικανοποιητικό. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί νέα μελέτη πυροπροστασίας για την ίδια επιχείρηση-εγκατάσταση στην οποία αιτούνται αποκλίσεις από επιμέρους στοιχεία κατασκευής, απαιτήσεων και ενδείξεων της λειτουργικής κατάστασης μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, οι αποκλίσεις αυτές δεν θα εξετάζονται και θα ενημερώνεται σχετικά ο συντάκτης – μελετητής προκειμένου να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί η μελέτη και οι τεχνικές περιγραφές των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα._

4. Από λήψης της παρούσας, καταργείται η αναφερόμενη στο θέμα (γ) σχετική._



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη

Ο Αρχηγός ΠΣ

Ηλίας Β. Γιαννούλας
Επιποραγός

Στυλιανός Δ. Στεφανίδης
Αντιστράτηγος ΠΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δνσεις Α.Π.Σ.