



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

**ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Γραφείο 3ο: Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών  
Διατάξεων και Κανονισμών

**Ταχ. Διεύθυνση** : Μουρούζη 4, 106 74 Αθήνα  
**Πληροφορίες** : Επιπυραγός Χρήστος Λ. Τσαβαλόπουλος  
**Τηλέφωνο** : 213-2157684, 213-2157689  
**Fax** : 210-7407881  
**E-mail** : nomyp3@psnet.gr

**Αθήνα, 9 Μαΐου 2019**

**ΠΡΟΣ:**

Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

**ΚΟΙΝ.:**

Όπως Πίνακας Διανομής

**Αριθ. Πρωτ.: 28520 Φ.700.1**

**ΘΕΜΑ:** «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης»

- ΣΧΕΤ.:** α. Η υπ' αριθ. 18/2019 Πυροσβεστική Διάταξη. (Β' 1514)  
β. Η υπ' αριθ. 8373 Φ. 701.2/15-11-2013 Απόφαση ΑΠΣ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΙ-Γ5Ξ), όπως ισχύει  
γ. Η υπ' αριθ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.  
δ. Η υπ' αριθ. 17/2016 Πυροσβεστική Διάταξη (Β' 388)  
ε. Η υπ' αριθ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (Β' 1586)

1. Στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και πλήρους προσαρμογής και αναμόρφωσης της νομοθεσίας πυροπροστασίας και των σχετικών διαδικασιών στα σύγχρονα δεδομένα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1514/2019, η υπ' αριθ. 18/2019 Πυροσβεστική Διάταξη που πραγματεύεται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

2. Η ανωτέρω πυροσβεστική διάταξη εκπονήθηκε σε συνέχεια πρότασης της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με τη (β) σχετική.

3. Με την ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη επέρχεται αντικειμενική μεταχείριση των ενδιαφερόμενων από άποψη πυροπροστασίας, καθιερώνεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης έγκρισης αποκλίσεων σε δεδομένες περιπτώσεις και απεμπλέκονται οι βαθμοφόροι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στα Γραφεία Πυρασφάλειας από την απασχόλησή τους σε ζητήματα υπόδειξης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Ειδικότερα:

α. Οι διατάξεις της (α) σχετικής έχουν εφαρμογή στις εγκαταστάσεις (κτίρια, τμήματα κτιρίων) με ημερομηνία αίτησης έκδοσης Οικοδομικής Άδειας πριν την 17.2.1989, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32), όπου ασκούνται δραστηριότητες υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και βοηθητικές προς αυτές δραστηριότητες, εφόσον έχουν λειτουργική εξάρτηση με αυτές και είναι της αυτής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, καθώς και χώρους συνάθροισης κοινού, καταστήματα ή/και εκπαιδευτήρια (συστεγαζόμενες χρήσεις) εντός αυτών, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.

β. Στις εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, ή/και κτίρια που, εάν και συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα ή διάδρομο, υπέργειο ή υπόγειο, αποτελούν ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.

γ. Οι διατάξεις της (α) σχετικής δεν έχουν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις (μονάδες) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, που περιλαμβάνουν κτίρια, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' του π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α' 32), σε αποθήκες, χώρους διοίκησης (γραφεία) ή/και επιμέρους δραστηριότητες, όπως καταστήματα, εκπαιδευτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού κλπ., που στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια ή πυροδιαμερίσματα με δικές τους οδεύσεις διαφυγής και εξόδους

κινδύνου, καθώς και σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, στα προστατευόμενα διαμερίσματα επανένταξης ψυχικά ασθενών, στα υποστηριζόμενα διαμερίσματα επανένταξης αστέγων, στα απλά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία καθώς και τα οδοντιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ούτε ακτινολογικό εργαστήριο, ούτε άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες και εξετάζονται με τις αντίστοιχες διατάξεις περί πυροπροστασίας.

**δ.** Οι μονάδες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες, κατ' αντιστοιχία με το άρθρο 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 41/2018 (Α' 80), ως εξής:

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1: Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας)

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2: Κτίρια υγείας που δεν διαθέτουν χώρους χειρουργείων ή ανάνηψης ή νοσηλευτική κλίνη και χρησιμοποιούνται μόνο για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και ημερήσια θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε3: Κτίρια υγείας που διαθέτουν νοσηλευτικές μονάδες ή περιλαμβάνουν χειρουργεία, χώρους ανάνηψης

**ε.** Στην περίπτωση μονάδων που κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Ε1, Ε2, Ε3), εφαρμόζονται τα τυχόν δυσμενέστερα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της αντίστοιχης επιφάνειας που καταλαμβάνει η κάθε κατηγορία, εξαιρουμένης της περίπτωσης που οι ανωτέρω κατηγορίες αποτελούν ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα με δικές τους οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου.

**στ.** Ανάλογα με την κατάταξη (Ε1, Ε2, Ε3), στα άρθρα 4 έως 8 καθορίζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (δομικά, προληπτικά και ενεργητικά), των εγκαταστάσεων όπου ασκούνται οι εν λόγω δραστηριότητες, σύμφωνα με το σκεπτικό των Πυροσβεστικών Διατάξεων που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία έτη.

**ζ.** Απλουστεύεται η διαδικασία έγκρισης μελετών πυροπροστασίας με την καθιέρωση εύχρηστου υποδείγματος μελέτης πυροπροστασίας που συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης.

**η.** Καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης αιτούμενων αποκλίσεων από τα προδιαγεγραμμένα μέτρα δομικής πυροπροστασίας. Οι αιτούμενες αποκλίσεις επί της υποβαλλόμενης μελέτης πυροπροστασίας, συνοδεύονται από αιτιολογημένη έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους των άρθρων 4 και 5, με απαραίτητη προϋπόθεση την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στην περίπτωση προσαύξησης του εμβαδού πυροδιαμερίσματος στην περίπτωση αιτηθείσας απόκλισης επί αυτού.

**θ.** Με το άρθρο 12 καθορίζεται η κατά την (ε) σχετική, διαδικασία χορήγησης και η χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού πυροπροστασίας (πέντε (5) έτη). Παρέχεται η δυνατότητα άπαξ χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας μέγιστης χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών υπό δεδομένες προϋποθέσεις, εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας.

**4.** Με το άρθρο 14 καθορίζονται οι κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην νομοθεσία πυροπροστασίας.

**5.** Στο άρθρο 15 καθορίζεται ότι μελέτες που έχουν εκπονηθεί με τις (γ) και (δ) σχετικές συνεχίζουν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την εκπόνηση αυτών. Τέλος, στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, παρέχεται το δικαίωμα να αιτηθούν αποκλίσεις και για το άρθρο 8 (ενεργητική πυροπροστασία) στην περίπτωση υποβολής νέας μελέτης.

**6.** Η αλληλογραφία των εγκαταστάσεων της (α) σχετικής, να καταχωρίζεται στον υπηρεσιακό φάκελο (Θεματολόγιο) Φ.700.18.

**7.** Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή της (α) σχετικής στις συντρέχουσες περιπτώσεις και την προσάρτησή της στο Α' Τόμο του εγχειριδίου πυρασφάλειας. Συνημμένα, αποστέλλεται η (α) σχετική και σε διαμόρφωση όμοια με αυτή του εγχειριδίου.

**8.** Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.

206-2019

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
Γραφείο κας Υπουργού  
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας  
Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών  
Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων  
Τμήμα Γ'  
Μεσογείων και Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
5. Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής  
Εκπαίδευσης Μηχανικών  
Βερανζέρου 15, 106 77 Αθήνα

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
2. Γραφείο κ. Υπαρχηγού Υποστήριξης
3. Γραφείο κ. Υπαρχηγού Επιχειρήσεων
4. Γραφείο κ. Συντονιστή Υποστήριξης